

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	76					1	
01:00		74					1		
02:00		73					1		
03:00		74					1		
04:00		71					1		
05:00		71					1		
06:00		75					1		
07:00		69					1		
08:00		62					1		
09:00		64					1		
10:00		59					1		
11:00		54					1		
12:00		57					1		
13:00		67					1		
14:00		61					1		
15:00		71					1		
16:00		79					1		
17:00		76					1		
18:00		81					1		
19:00		87					1		
20:00		92					1		
21:00		89					1		
22:00		86					1		
23:00		83					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	75					1	
01:00		72					1		
02:00		69					1		
03:00		70					1		
04:00		71					1		
05:00		72					1		
06:00		71					1		
07:00		65					1		
08:00		55					1		
09:00		56					1		
10:00		48					1		
11:00		57					1		
12:00		62					1		
13:00		56					1		
14:00		56					1		
15:00		53					1		
16:00		67					1		
17:00		70					1		
18:00		77					1		
19:00		90					1		
20:00		89					1		
21:00		88					1		
22:00		79					1		
23:00		74					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	69					1	
01:00		70					1		
02:00		71					1		
03:00		70					1		
04:00		67					1		
05:00		68					1		
06:00		69					1		
07:00		64					1		
08:00		62					1		
09:00		61					1		
10:00		68					1		
11:00		65					1		
12:00		65					1		
13:00		69					1		
14:00		65					1		
15:00		61					1		
16:00		61					1		
17:00		69					1		
18:00		71					1		
19:00		82					1		
20:00		92					1		
21:00		87					1		
22:00		79					1		
23:00		80					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	74					1	
01:00		71					1		
02:00		67					1		
03:00		68					1		
04:00		66					1		
05:00		64					1		
06:00		68					1		
07:00		59					1		
08:00		58					1		
09:00		55					1		
10:00		59					1		
11:00		63					1		
12:00		59					1		
13:00		60					1		
14:00		51					1		
15:00		49					1		
16:00		54					1		
17:00		70					1		
18:00		76					1		
19:00		84					1		
20:00		87					1		
21:00		86					1		
22:00		81					1		
23:00		71					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	70					1	
01:00		66					1		
02:00		65					1		
03:00		61					1		
04:00		61					1		
05:00		60					1		
06:00		65					1		
07:00		60					1		
08:00		60					1		
09:00		61					1		
10:00		55					1		
11:00		57					1		
12:00		64					1		
13:00		55					1		
14:00		47					1		
15:00		44					1		
16:00		52					1		
17:00		58					1		
18:00		65					1		
19:00		75					1		
20:00		77					1		
21:00		79					1		
22:00		74					1		
23:00		66					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	63				
01:00	61						1		
02:00	63						1		
03:00	59						1		
04:00	58						1		
05:00	58						1		
06:00	61						1		
07:00	52						1		
08:00	52						1		
09:00	53						1		
10:00	49						1		
11:00	50						1		
12:00	51						1		
13:00	52						1		
14:00	52						1		
15:00	46						1		
16:00	48						1		
17:00	55						1		
18:00	66						1		
19:00	84						1		
20:00	79						1		
21:00	68						1		
22:00	68			1	1				
23:00	59			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	59		1	1			
01:00		59		1	1				
02:00		60		1	1				
03:00		59		1	1				
04:00		59		1	1				
05:00		59		1	1				
06:00		61		1	1				
07:00		55		1	1				
08:00		51		1	1				
09:00		52		1	1				
10:00		56		1	1				
11:00		57		1	1				
12:00		58		1	1				
13:00		56		1	1				
14:00		55		1	1				
15:00		55		1	1				
16:00		55		1	1				
17:00		56		1	1				
18:00		62		1	1				
19:00		79		1	1				
20:00		80		1	1				
21:00		72		1	1				
22:00		71		1	1				
23:00		69		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης