

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,915	1						1		
01:00		0,821	1									
02:00		0,810	1									
03:00		0,810	1									
04:00		0,824	1									
05:00		0,810	1									
06:00		0,946	1									
07:00		0,947	1						1			
08:00		0,962	1						1			
09:00		0,908	1						1			
10:00		0,871	1						1			
11:00		0,062	1									
12:00		0,000										
13:00		0,293	1								1	
14:00		1,071	1								1	
15:00		0,971	1								1	
16:00		1,092	1								1	
17:00		1,229	1								1	
18:00		1,422	1								1	
19:00		1,401	1								1	
20:00		1,367	1								1	
21:00		1,230	1								1	
22:00		1,140	1								1	
23:00		0,998	1								1	

Το διάστημα 11:05 έως και 13:50 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,911	1								1
01:00		0,831	1									
02:00		0,825	1									
03:00		0,788	1									
04:00		0,805	1									
05:00		0,804	1									
06:00		0,906	1									
07:00		0,934	1	1								
08:00		0,994	1	1								
09:00		1,075	1	1								
10:00		1,089	1	1								
11:00		0,948	1	1								
12:00		0,983	1	1								
13:00		1,023	1	1								
14:00		1,122	1	1								
15:00		1,170	1	1								
16:00		1,269	1	1								
17:00		1,342	1	1								
18:00		1,377	1	1								
19:00		1,377	1	1								
20:00		1,307	1	1								
21:00		1,184	1	1								
22:00		1,084	1	1								
23:00		0,944	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,892		1							
01:00		0,813		1								
02:00		0,816		1								
03:00		0,764		1								
04:00		0,776		1								
05:00		0,784		1								
06:00		0,902		1								
07:00		0,878		1								
08:00		0,870		1								
09:00		0,861		1								
10:00		0,901		1								
11:00		0,910		1								
12:00		1,005		1					1			
13:00		0,961		1					1			
14:00		1,061		1					1			
15:00		1,050		1					1			
16:00		1,122		1					1			
17:00		1,186		1					1			
18:00		1,346		1					1			
19:00		1,384		1					1			
20:00		1,285		1					1			
21:00		1,189		1					1			
22:00		1,060		1					1			
23:00		0,954		1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,896		1					1		
01:00		0,806		1								
02:00		0,782		1								
03:00		0,747		1								
04:00		0,745		1								
05:00		0,745		1								
06:00		0,851		1								
07:00		0,865		1								
08:00		0,838		1								
09:00		0,840		1								
10:00		0,854		1								
11:00		0,812		1								
12:00		0,827		1								
13:00		0,786		1								
14:00		0,820		1								
15:00		0,845		1								
16:00		0,966		1						1		
17:00		1,100		1						1		
18:00		1,295		1						1		
19:00		1,346		1						1		
20:00		1,281		1						1		
21:00		1,175		1						1		
22:00		1,072		1						1		
23:00		0,961		1						1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,879		1					1		
01:00		0,821		1								
02:00		0,772		1								
03:00		0,758		1								
04:00		0,769		1								
05:00		0,751		1								
06:00		0,839		1								
07:00		0,875		1								
08:00		0,800		1								
09:00		0,775		1								
10:00		0,803		1								
11:00		0,795		1								
12:00		0,838		1								
13:00		0,848		1								
14:00		0,862		1								
15:00		0,845		1								
16:00		0,926		1					1			
17:00		1,048		1					1			
18:00		1,225		1					1			
19:00		1,313		1					1			
20:00		1,229		1					1			
21:00		1,128		1					1			
22:00		1,020		1					1			
23:00		0,930		1					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,835		1					1		
01:00		0,792		1								
02:00		0,745		1								
03:00		0,749		1								
04:00		0,749		1								
05:00		0,771		1								
06:00		0,874		1								
07:00		0,899		1								
08:00		0,835		1								
09:00		0,837		1								
10:00		0,843		1								
11:00		0,802		1								
12:00		0,811		1								
13:00		0,813		1								
14:00		0,852		1								
15:00		0,897		1								
16:00		0,987		1							1	
17:00		1,098		1							1	
18:00		1,259		1							1	
19:00		1,298		1							1	
20:00		1,296		1							1	
21:00		1,250		1							1	
22:00		1,121		1							1	
23:00		1,008		1							1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΟΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,000	1,000	0,400	0,400	0,400	0,400	1,000	1,000	1,000		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	
	Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,914		1							1
01:00		0,834		1							1	
02:00		0,796		1								
03:00		0,777		1								
04:00		0,777		1								
05:00		0,808		1								
06:00		0,922		1								
07:00		0,964		1								
08:00		0,894		1								
09:00		0,881		1								
10:00		0,917		1								
11:00		1,056	1	1								
12:00		1,108	1	1								
13:00		1,027	1	1								
14:00		0,963	1	1								
15:00		0,970	1	1								
16:00		1,082	1	1								
17:00		1,225	1	1								
18:00		1,405	1	1								
19:00		1,429	1	1								
20:00		1,363	1	1								
21:00		1,285	1	1								
22:00		1,157	1	1								
23:00		1,027	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης