

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,486		1				1		
	01:00	0,474		1				1		
	02:00	0,469		1				1		
	03:00	0,453		1		1				
	04:00	0,434		1		1				
	05:00	0,433		1		1				
	06:00	0,468		1		1				
	07:00	0,479		1		1				
	08:00	0,517		1		1			1	
	09:00	0,527		1		1			1	
	10:00	0,504		1		1			1	
	11:00	0,491		1		1			1	
	12:00	0,507		1		1			1	
	13:00	0,544		1		1			1	
	14:00	0,548		1		1			1	
	15:00	0,581		1		1			1	
	16:00	0,572		1		1		1		
	17:00	0,580		1		1		1		
	18:00	0,657		1		1		1		
	19:00	0,659		1		1		1		
	20:00	0,641		1		1		1		
	21:00	0,587		1		1		1		
	22:00	0,548		1		1		1		
	23:00	0,522		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,473		1		1				
	01:00	0,450		1		1				
	02:00	0,444		1		1				
	03:00	0,424		1		1				
	04:00	0,436		1		1				
	05:00	0,430		1		1				
	06:00	0,473		1		1				
	07:00	0,495		1		1				
	08:00	0,527		1		1			1	
	09:00	0,509		1		1			1	
	10:00	0,467		1		1			1	
	11:00	0,441		1		1			1	
	12:00	0,427		1		1				
	13:00	0,429		1		1				
	14:00	0,448		1		1				
	15:00	0,464		1		1				
	16:00	0,469		1		1				
	17:00	0,439		1		1				
	18:00	0,416		1		1				
	19:00	0,407		1		1				
	20:00	0,389		1		1				
	21:00	0,413		1		1				
	22:00	0,464		1		1			1	
	23:00	0,434		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,403				1		1	1	
	01:00	0,387				1		1	1	
	02:00	0,382				1		1	1	
	03:00	0,382				1		1	1	
	04:00	0,381				1		1	1	
	05:00	0,384		1		1		1	1	
	06:00	0,387		1					1	
	07:00	0,395		1					1	
	08:00	0,453		1					1	
	09:00	0,494		1					1	
	10:00	0,493		1					1	
	11:00	0,471		1					1	
	12:00	0,470		1					1	
	13:00	0,489		1					1	
	14:00	0,543		1		1		1	1	
	15:00	0,545		1		1		1		
	16:00	0,529		1		1		1		
	17:00	0,556		1		1		1		
	18:00	0,604		1		1		1	1	
	19:00	0,595		1		1			1	
	20:00	0,585		1		1			1	
	21:00	0,565		1		1			1	
	22:00	0,497		1		1		1	1	
	23:00	0,490		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,463		1		1		1		
	01:00	0,451		1				1		
	02:00	0,436		1				1		
	03:00	0,442		1				1		
	04:00	0,437		1				1		
	05:00	0,425		1				1		
	06:00	0,447		1				1		
	07:00	0,370		1				1		
	08:00	0,342		1				1		
	09:00	0,384		1				1		
	10:00	0,387		1				1		
	11:00	0,385		1				1		
	12:00	0,385		1				1		
	13:00	0,388		1				1		
	14:00	0,389		1				1		
	15:00	0,370		1				1		
	16:00	0,374		1				1		
	17:00	0,414		1				1		
	18:00	0,468		1				1		
	19:00	0,502		1		1		1		
	20:00	0,550		1		1			1	
	21:00	0,522		1		1			1	
	22:00	0,474		1		1			1	
	23:00	0,443		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,418		1		1				
	01:00	0,410		1		1				
	02:00	0,405		1		1				
	03:00	0,397		1		1				
	04:00	0,404		1		1				
	05:00	0,405		1		1				
	06:00	0,434		1		1				
	07:00	0,389		1		1				
	08:00	0,365		1		1				
	09:00	0,323		1		1				
	10:00	0,299		1		1				
	11:00	0,306		1		1				
	12:00	0,287		1		1				
	13:00	0,310		1		1				
	14:00	0,318		1		1				
	15:00	0,327		1		1				
	16:00	0,348		1		1				
	17:00	0,374		1		1				
	18:00	0,409		1		1				
	19:00	0,502		1		1			1	
	20:00	0,495		1		1			1	
	21:00	0,476		1		1			1	
	22:00	0,433		1		1			1	
	23:00	0,414		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,394		1		1				
	01:00	0,377		1		1				
	02:00	0,370		1		1				
	03:00	0,373		1		1				
	04:00	0,372		1		1				
	05:00	0,383		1		1				
	06:00	0,355		1		1				
	07:00	0,329		1		1				
	08:00	0,358		1		1				
	09:00	0,362		1		1				
	10:00	0,348		1		1				
	11:00	0,342		1		1				
	12:00	0,361		1		1				
	13:00	0,353		1		1				
	14:00	0,381		1		1				
	15:00	0,394		1		1				
	16:00	0,389		1		1				
	17:00	0,424		1		1				
	18:00	0,539		1		1			1	
	19:00	0,559		1		1			1	
	20:00	0,565		1		1			1	
	21:00	0,548		1		1			1	
	22:00	0,518		1		1			1	
	23:00	0,489		1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,466		1		1			1	
	01:00	0,435		1		1				
	02:00	0,437		1		1				
	03:00	0,420		1		1				
	04:00	0,434		1		1				
	05:00	0,434		1		1				
	06:00	0,465		1		1				
	07:00	0,453		1		1				
	08:00	0,490		1		1				
	09:00	0,424		1		1				
	10:00	0,382		1		1				
	11:00	0,389		1		1				
	12:00	0,395		1		1				
	13:00	0,397		1		1				
	14:00	0,406		1		1				
	15:00	0,418		1		1				
	16:00	0,411		1		1				
	17:00	0,433		1		1				
	18:00	0,496		1		1				
	19:00	0,509		1		1				
	20:00	0,494		1		1				
	21:00	0,467		1		1				
	22:00	0,409		1		1				
	23:00	0,388		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης