

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,342		1		1					
02:00	0,311		1		1					
03:00	0,301		1							
04:00	0,301		1							
05:00	0,310		1							
06:00	0,329		1							
07:00	0,359		1		1					
08:00	0,408		1		1					
09:00	0,403		1		1					
10:00	0,388		1		1					
11:00	0,390		1		1					
12:00	0,399		1		1					
13:00	0,405		1		1					
14:00	0,388		1		1					
15:00	0,390		1		1					
16:00	0,399		1		1					
17:00	0,410		1		1					
18:00	0,462		1		1					
19:00	0,446		1		1					
20:00	0,440		1		1					
21:00	0,407		1		1					
22:00	0,371		1		1					
23:00	0,341		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,308				1			1		
02:00	0,295				1			1		
03:00	0,275				1			1		
04:00	0,271				1			1		
05:00	0,283				1			1		
06:00	0,313		1							
07:00	0,316		1							
08:00	0,365		1					1		
09:00	0,407		1					1		
10:00	0,409		1					1		
11:00	0,430		1		1					
12:00	0,436		1		1					
13:00	0,444		1		1					
14:00	0,449		1		1					
15:00	0,460		1		1					
16:00	0,466		1		1					
17:00	0,450		1		1					
18:00	0,500		1		1					
19:00	0,510		1		1					
20:00	0,490		1		1					
21:00	0,454		1		1					
22:00	0,426		1		1					
23:00	0,360		1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,294		1		1					
02:00	0,282		1		1					
03:00	0,282		1		1					
04:00	0,279		1		1					
05:00	0,286		1		1					
06:00	0,305		1		1					
07:00	0,322		1							
08:00	0,351		1		1					
09:00	0,352		1		1					
10:00	0,395		1		1				1	
11:00	0,387		1						1	
12:00	0,373		1						1	
13:00	0,357		1						1	
14:00	0,371		1						1	
15:00	0,373		1						1	
16:00	0,399		1						1	
17:00	0,399		1						1	
18:00	0,431		1						1	
19:00	0,446		1						1	
20:00	0,443		1						1	
21:00	0,410		1						1	
22:00	0,371		1						1	
23:00	0,342		1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,307		1					1		
02:00	0,300		1					1		
03:00	0,298		1					1		
04:00	0,265		1					1		
05:00	0,266		1					1		
06:00	0,280		1							
07:00	0,277		1							
08:00	0,298		1							
09:00	0,333		1						1	
10:00	0,328		1						1	
11:00	0,332		1						1	
12:00	0,327		1						1	
13:00	0,338		1						1	
14:00	0,345		1			1				
15:00	0,357		1			1				
16:00	0,369		1			1				
17:00	0,411		1			1				
18:00	0,452		1			1				
19:00	0,454		1			1				
20:00	0,437		1			1				
21:00	0,404		1			1				
22:00	0,352		1			1				
23:00	0,313		1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
	01:00	0,281		1		1				
	02:00	0,270		1		1				
	03:00	0,268		1		1				
	04:00	0,267		1		1				
	05:00	0,272		1						
	06:00	0,305		1						
	07:00	0,308		1						
	08:00	0,365		1		1				
	09:00	0,398		1		1				
	10:00	0,387		1		1				
	11:00	0,401		1		1				
	12:00	0,399		1		1				
	13:00	0,393		1		1				
	14:00	0,404		1		1				
	15:00	0,404		1		1				
	16:00	0,411		1		1				
	17:00	0,410		1		1				
	18:00	0,448		1		1				
	19:00	0,440		1		1				
	20:00	0,443		1		1				
	21:00	0,426		1		1				
	22:00	0,390		1		1				
	23:00	0,360		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,227		1		1					
02:00	0,264		1		1					
03:00	0,250		1		1					
04:00	0,251		1		1					
05:00	0,257		1		1					
06:00	0,296		1							
07:00	0,309		1							
08:00	0,316		1							
09:00	0,324		1		1					
10:00	0,300		1		1					
11:00	0,321		1		1					
12:00	0,317		1		1					
13:00	0,342		1		1					
14:00	0,345		1		1					
15:00	0,356		1		1					
16:00	0,354		1		1					
17:00	0,388		1		1					
18:00	0,399		1		1					
19:00	0,417		1		1					
20:00	0,430		1		1					
21:00	0,387		1		1					
22:00	0,358		1		1					
23:00	0,318		1		1					

Γενικές διακοπές στις 01:38, 01:42 και 01:51 λόγω υψηλής αέργου ισχύος στο δίκτυο. Πλήρης αποκατάσταση στις 02:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,294		1		1				
	01:00	0,276		1		1				
	02:00	0,232				1			1	
	03:00	0,165				1				
	04:00	0,280		1		1				
	05:00	0,278		1		1				
	06:00	0,326		1		1				
	07:00	0,309		1		1				
	08:00	0,369		1		1				
	09:00	0,426		1		1				
	10:00	0,424		1		1				
	11:00	0,405		1		1				
	12:00	0,434		1		1				
	13:00	0,435		1		1				
	14:00	0,426				1	1		1	
	15:00	0,456				1	1		1	
	16:00	0,457		1		1				
	17:00	0,458		1		1				
	18:00	0,509		1		1			1	
	19:00	0,528		1		1			1	
	20:00	0,505		1		1			1	
	21:00	0,479		1		1		1		
	22:00	0,428		1		1		1		
	23:00	0,402		1		1				

Γενικές διακοπές στις 02:42, 02:48, 03:02, 03:15 και 03:20 λόγω υψηλής αέργου ισχύος στο δίκτυο. Πλήρης αποκατάσταση στις 03:56.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης