

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,367		1		1				
	01:00	0,312		1		1				
	02:00	0,300		1		1				
	03:00	0,295		1		1				
	04:00	0,296		1		1				
	05:00	0,300		1		1				
	06:00	0,339		1		1				
	07:00	0,342		1		1				
	08:00	0,337		1		1				
	09:00	0,357		1		1				
	10:00	0,354		1		1				
	11:00	0,326		1					1	
	12:00	0,324		1					1	
	13:00	0,343		1					1	
	14:00	0,346		1					1	
	15:00	0,370		1		1				
	16:00	0,377		1		1				
	17:00	0,416		1		1				
	18:00	0,466		1		1				
	19:00	0,490		1		1				
	20:00	0,488		1		1				
	21:00	0,461		1		1				
	22:00	0,403		1		1				
	23:00	0,379		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,346		1		1				
	01:00	0,337		1		1				
	02:00	0,327		1		1				
	03:00	0,321		1		1				
	04:00	0,322		1		1				
	05:00	0,311		1		1				
	06:00	0,335		1		1				
	07:00	0,331		1		1				
	08:00	0,343		1		1				
	09:00	0,373		1		1				
	10:00	0,367		1		1				
	11:00	0,355		1		1				
	12:00	0,334		1		1				
	13:00	0,328		1		1				
	14:00	0,365		1		1				
	15:00	0,370		1		1				
	16:00	0,393		1		1				
	17:00	0,415		1		1				
	18:00	0,488		1		1				
	19:00	0,490		1		1				
	20:00	0,479		1		1				
	21:00	0,440		1		1				
	22:00	0,393		1		1				
	23:00	0,362		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,341		1		1				
	01:00	0,326		1		1				
	02:00	0,331		1		1				
	03:00	0,327		1		1				
	04:00	0,332		1		1				
	05:00	0,305		1		1				
	06:00	0,315		1						
	07:00	0,322		1						
	08:00	0,362		1		1				
	09:00	0,407		1		1				
	10:00	0,380		1		1				
	11:00	0,380		1		1				
	12:00	0,396		1		1				
	13:00	0,387		1		1				
	14:00	0,413		1		1				
	15:00	0,449		1		1				
	16:00	0,422		1		1				
	17:00	0,415		1		1				
	18:00	0,455		1		1				
	19:00	0,472		1		1				
	20:00	0,473		1		1				
	21:00	0,453		1		1				
	22:00	0,393		1		1				
	23:00	0,375		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,330		1		1				
	01:00	0,303		1		1				
	02:00	0,292		1		1				
	03:00	0,291		1						
	04:00	0,293		1						
	05:00	0,306		1						
	06:00	0,310		1						
	07:00	0,315		1						
	08:00	0,363		1		1				
	09:00	0,352		1		1				
	10:00	0,333		1		1				
	11:00	0,343		1		1				
	12:00	0,379		1		1				
	13:00	0,398		1		1				
	14:00	0,388		1		1				
	15:00	0,377		1		1				
	16:00	0,395		1		1				
	17:00	0,410		1		1				
	18:00	0,471		1		1				
	19:00	0,475		1		1				
	20:00	0,455		1		1				
	21:00	0,417		1		1				
	22:00	0,400		1		1				
	23:00	0,375		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,345		1		1				
	01:00	0,328		1		1				
	02:00	0,324		1		1				
	03:00	0,326		1		1				
	04:00	0,320		1		1				
	05:00	0,337		1		1				
	06:00	0,331		1		1				
	07:00	0,359		1		1				
	08:00	0,383		1		1				
	09:00	0,376		1		1				
	10:00	0,357		1		1				
	11:00	0,369		1		1				
	12:00	0,341		1		1				
	13:00	0,336		1		1				
	14:00	0,327		1		1				
	15:00	0,312		1		1				
	16:00	0,316		1		1				
	17:00	0,354		1		1				
	18:00	0,425		1		1				
	19:00	0,450		1		1				
	20:00	0,445		1		1				
	21:00	0,405		1		1				
	22:00	0,372		1		1				
	23:00	0,333		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,327		1		1				
	01:00	0,326		1		1				
	02:00	0,313		1						
	03:00	0,311		1						
	04:00	0,308		1						
	05:00	0,298		1						
	06:00	0,312		1		1				
	07:00	0,322		1		1				
	08:00	0,340		1		1				
	09:00	0,334		1		1				
	10:00	0,349		1		1				
	11:00	0,372		1		1				
	12:00	0,390		1		1				
	13:00	0,383		1		1				
	14:00	0,406		1		1				
	15:00	0,417		1		1				
	16:00	0,421		1		1				
	17:00	0,438		1		1				
	18:00	0,501		1		1				
	19:00	0,519		1		1				
	20:00	0,505		1		1				
	21:00	0,472		1		1				
	22:00	0,407		1		1				
	23:00	0,355		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,332		1		1				
	01:00	0,317		1		1				
	02:00	0,307		1						
	03:00	0,301		1						
	04:00	0,304		1						
	05:00	0,295		1						
	06:00	0,319		1		1				
	07:00	0,331		1		1				
	08:00	0,340		1		1				
	09:00	0,370		1		1				
	10:00	0,379		1		1				
	11:00	0,379		1		1				
	12:00	0,391		1		1				
	13:00	0,383		1		1				
	14:00	0,375		1		1				
	15:00	0,392		1		1				
	16:00	0,383		1		1				
	17:00	0,391		1		1				
	18:00	0,458		1		1				
	19:00	0,459		1		1				
	20:00	0,460		1		1				
	21:00	0,433		1		1				
	22:00	0,374		1		1				
	23:00	0,346		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης