

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,432		1		1		1		
	01:00	0,403		1				1		
	02:00	0,393		1				1		
	03:00	0,384		1				1		
	04:00	0,391		1				1		
	05:00	0,404		1				1		
	06:00	0,439		1				1		
	07:00	0,450		1				1		
	08:00	0,512		1				1		
	09:00	0,530		1				1		
	10:00	0,519		1		1		1		
	11:00	0,540		1		1		1		
	12:00	0,528		1		1		1		
	13:00	0,544		1		1		1		
	14:00	0,565		1		1		1		
	15:00	0,571		1		1		1		
	16:00	0,572		1		1		1		
	17:00	0,584		1		1		1		
	18:00	0,615		1		1		1		
	19:00	0,642		1		1		1		
	20:00	0,623		1		1		1		
	21:00	0,604		1		1		1		
	22:00	0,523		1		1		1		
	23:00	0,516		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,465		1		1		1		
	01:00	0,455		1				1		
	02:00	0,440		1				1		
	03:00	0,432		1				1		
	04:00	0,440		1				1		
	05:00	0,426		1				1		
	06:00	0,465		1				1		
	07:00	0,359		1				1		
	08:00	0,402		1				1		
	09:00	0,392		1				1		
	10:00	0,361		1				1		
	11:00	0,376		1				1		
	12:00	0,378		1				1		
	13:00	0,385		1				1		
	14:00	0,390		1				1		
	15:00	0,404		1				1		
	16:00	0,415		1				1		
	17:00	0,458		1				1		
	18:00	0,487		1				1		
	19:00	0,489		1				1		
	20:00	0,483		1				1		
	21:00	0,427		1				1		
	22:00	0,399		1				1		
	23:00	0,442		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,477		1				1		
	01:00	0,441		1				1		
	02:00	0,446		1				1		
	03:00	0,438		1				1		
	04:00	0,442		1				1		
	05:00	0,451		1				1		
	06:00	0,435		1				1		
	07:00	0,427		1				1		
	08:00	0,405		1				1		
	09:00	0,451		1				1		
	10:00	0,499		1		1		1		
	11:00	0,527		1		1		1		
	12:00	0,543		1		1		1		
	13:00	0,576		1		1		1		
	14:00	0,555		1		1		1		
	15:00	0,555		1		1	1	1		
	16:00	0,560		1		1	1	1		
	17:00	0,609		1		1	1			
	18:00	0,627		1		1	1			
	19:00	0,630		1		1	1			
	20:00	0,614		1		1	1			
	21:00	0,581		1		1	1	1	1	
	22:00	0,538				1	1	1	1	
	23:00	0,500				1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,492				1	1	1	1	
	01:00	0,478				1	1	1	1	
	02:00	0,465		1		1	1	1	1	
	03:00	0,460		1		1	1			
	04:00	0,438		1		1	1			
	05:00	0,071				1				
	06:00	0,209				1	1		1	
	07:00	0,331				1	1		1	
	08:00	0,341				1	1		1	
	09:00	0,397				1	1		1	
	10:00	0,401				1	1		1	
	11:00	0,397				1	1		1	
	12:00	0,401				1	1		1	
	13:00	0,412				1	1		1	
	14:00	0,392				1	1		1	
	15:00	0,436		1		1			1	
	16:00	0,496		1		1			1	
	17:00	0,543		1		1			1	
	18:00	0,575		1		1			1	
	19:00	0,569		1		1			1	
	20:00	0,562		1		1			1	
	21:00	0,522		1		1			1	
	22:00	0,478		1		1			1	
	23:00	0,444		1		1			1	

Στις 4:55 πραγματοποιήθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στη G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,412		1		1				
	01:00	0,395		1		1				
	02:00	0,401		1		1				
	03:00	0,392		1		1				
	04:00	0,391		1		1				
	05:00	0,395		1		1				
	06:00	0,430		1		1				
	07:00	0,426		1		1				
	08:00	0,482		1		1				
	09:00	0,397		1		1				
	10:00	0,384		1		1				
	11:00	0,357		1		1				
	12:00	0,368		1		1				
	13:00	0,390		1		1				
	14:00	0,399		1		1				
	15:00	0,417		1		1				
	16:00	0,481		1		1		1		
	17:00	0,531		1		1		1		
	18:00	0,600		1		1		1		
	19:00	0,592		1		1		1		
	20:00	0,576		1		1		1		
	21:00	0,569		1		1		1		
	22:00	0,525		1		1		1		
	23:00	0,473		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,442		1		1				
	01:00	0,423		1		1				
	02:00	0,422		1		1				
	03:00	0,416		1		1				
	04:00	0,416		1		1				
	05:00	0,443		1		1				
	06:00	0,469		1		1				
	07:00	0,489		1		1				
	08:00	0,424		1		1				
	09:00	0,428		1		1				
	10:00	0,414		1		1				
	11:00	0,396		1		1				
	12:00	0,393		1		1				
	13:00	0,398		1		1				
	14:00	0,410		1		1				
	15:00	0,451		1		1				
	16:00	0,461		1		1		1		
	17:00	0,528		1		1		1		
	18:00	0,638		1		1		1		
	19:00	0,645		1		1		1		
	20:00	0,618		1		1		1		
	21:00	0,598		1		1		1		
	22:00	0,578		1		1		1		
	23:00	0,551		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,508		1				1		
	01:00	0,482		1				1		
	02:00	0,482		1				1		
	03:00	0,471		1				1		
	04:00	0,474		1				1		
	05:00	0,488		1				1		
	06:00	0,497		1				1		
	07:00	0,406		1				1		
	08:00	0,468		1				1	1	
	09:00	0,538		1				1	1	
	10:00	0,515		1				1	1	
	11:00	0,494		1				1	1	
	12:00	0,504		1				1	1	
	13:00	0,507		1				1	1	
	14:00	0,510		1				1	1	
	15:00	0,528		1				1	1	
	16:00	0,558		1				1	1	
	17:00	0,584		1				1	1	
	18:00	0,638		1				1	1	
	19:00	0,660		1				1	1	
	20:00	0,630		1				1	1	
	21:00	0,613		1				1	1	
	22:00	0,558		1				1	1	
	23:00	0,514		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης