

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,346		1		1				
	01:00	0,331		1		1				
	02:00	0,319		1		1				
	03:00	0,308		1		1				
	04:00	0,303		1		1				
	05:00	0,309		1		1				
	06:00	0,336		1		1				
	07:00	0,357		1		1				
	08:00	0,385		1		1				
	09:00	0,397		1		1				
	10:00	0,397		1		1				
	11:00	0,398		1		1				
	12:00	0,404		1		1				
	13:00	0,416		1		1				
	14:00	0,429		1		1				
	15:00	0,444		1		1				
	16:00	0,457		1		1				
	17:00	0,468		1		1				
	18:00	0,499		1		1	1			
	19:00	0,511		1		1	1			
	20:00	0,502		1		1	1			
	21:00	0,477		1		1	1			
	22:00	0,437		1		1				
	23:00	0,383		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,348		1		1				
	01:00	0,334		1		1				
	02:00	0,321		1		1				
	03:00	0,311		1		1				
	04:00	0,304		1		1				
	05:00	0,308		1		1				
	06:00	0,326		1		1				
	07:00	0,353		1		1				
	08:00	0,381		1		1				
	09:00	0,393		1		1				
	10:00	0,401		1		1				
	11:00	0,397		1		1				
	12:00	0,393		1		1				
	13:00	0,412		1		1				
	14:00	0,437		1		1				
	15:00	0,427		1		1				
	16:00	0,444		1		1				
	17:00	0,457		1		1				
	18:00	0,486		1		1	1			
	19:00	0,500		1		1	1			
	20:00	0,497		1		1	1			
	21:00	0,475		1		1				
	22:00	0,435		1		1				
	23:00	0,384		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,349		1		1				
	01:00	0,334		1		1				
	02:00	0,320		1		1				
	03:00	0,309		1		1				
	04:00	0,297		1						
	05:00	0,298		1						
	06:00	0,316		1		1				
	07:00	0,342		1		1				
	08:00	0,372		1		1				
	09:00	0,391		1		1				
	10:00	0,393		1		1				
	11:00	0,391		1		1				
	12:00	0,389		1		1				
	13:00	0,397		1		1				
	14:00	0,410		1		1				
	15:00	0,417		1		1				
	16:00	0,431		1		1				
	17:00	0,450		1		1				
	18:00	0,477		1		1	1			
	19:00	0,491		1		1	1			
	20:00	0,488		1		1	1			
	21:00	0,467		1		1				
	22:00	0,426		1		1				
	23:00	0,377		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,326		1		1				
	01:00	0,317		1		1				
	02:00	0,309		1		1				
	03:00	0,304		1						
	04:00	0,302		1						
	05:00	0,312		1		1				
	06:00	0,337		1		1				
	07:00	0,365		1		1				
	08:00	0,382		1		1				
	09:00	0,381		1		1				
	10:00	0,376		1		1				
	11:00	0,375		1		1				
	12:00	0,381		1		1				
	13:00	0,391		1		1				
	14:00	0,405		1		1				
	15:00	0,417		1		1				
	16:00	0,432		1		1				
	17:00	0,452		1		1				
	18:00	0,478		1		1	1			
	19:00	0,491		1		1	1			
	20:00	0,489		1		1	1			
	21:00	0,468		1		1				
	22:00	0,427		1		1				
	23:00	0,376		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,329		1		1				
	01:00	0,313		1		1				
	02:00	0,310		1		1				
	03:00	0,303		1		1				
	04:00	0,302		1		1				
	05:00	0,312		1		1				
	06:00	0,338		1		1				
	07:00	0,366		1		1				
	08:00	0,385		1		1				
	09:00	0,391		1		1				
	10:00	0,388		1		1				
	11:00	0,386		1		1				
	12:00	0,389		1		1				
	13:00	0,400		1		1				
	14:00	0,411		1		1				
	15:00	0,423		1		1				
	16:00	0,435		1		1				
	17:00	0,455		1		1				
	18:00	0,477		1		1	1			
	19:00	0,491		1		1	1			
	20:00	0,490		1		1	1			
	21:00	0,465		1		1				
	22:00	0,423		1		1				
	23:00	0,368		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,329		1		1				
	01:00	0,319		1		1				
	02:00	0,306		1		1				
	03:00	0,292		1						
	04:00	0,303		1						
	05:00	0,309		1		1				
	06:00	0,335		1		1				
	07:00	0,360		1		1				
	08:00	0,384		1		1				
	09:00	0,395		1		1				
	10:00	0,395		1		1				
	11:00	0,394		1		1				
	12:00	0,404		1		1				
	13:00	0,415		1		1				
	14:00	0,425		1		1				
	15:00	0,439		1		1				
	16:00	0,448		1		1				
	17:00	0,463		1		1				
	18:00	0,489		1		1	1			
	19:00	0,506		1		1	1			
	20:00	0,509		1		1	1			
	21:00	0,489		1		1	1			
	22:00	0,447		1		1				
	23:00	0,396		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,349		1		1				
	01:00	0,329		1		1				
	02:00	0,317		1		1				
	03:00	0,309		1		1				
	04:00	0,309		1		1				
	05:00	0,317		1		1				
	06:00	0,344		1		1				
	07:00	0,371		1		1				
	08:00	0,392		1		1				
	09:00	0,400		1		1				
	10:00	0,402		1		1				
	11:00	0,405		1		1				
	12:00	0,416		1		1				
	13:00	0,431		1		1				
	14:00	0,447		1		1				
	15:00	0,464		1		1				
	16:00	0,479		1		1	1			
	17:00	0,498		1		1	1			
	18:00	0,525		1		1	1			
	19:00	0,540		1		1	1			
	20:00	0,538		1		1	1			
	21:00	0,515		1		1	1			
	22:00	0,472		1		1				
	23:00	0,420		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης