

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,338		1		1				
	01:00	0,324		1		1				
	02:00	0,313		1		1				
	03:00	0,306		1		1				
	04:00	0,305		1		1				
	05:00	0,312		1		1				
	06:00	0,342		1		1				
	07:00	0,368		1		1				
	08:00	0,392		1		1				
	09:00	0,404		1		1				
	10:00	0,404		1		1				
	11:00	0,402		1		1				
	12:00	0,404		1		1				
	13:00	0,412		1		1				
	14:00	0,425		1		1				
	15:00	0,436		1		1				
	16:00	0,447		1		1				
	17:00	0,465		1		1				
	18:00	0,505		1		1				
	19:00	0,520		1		1	1			
	20:00	0,522		1		1	1			
	21:00	0,501		1		1	1			
	22:00	0,458		1		1				
	23:00	0,414		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,351		1		1				
	01:00	0,337		1		1				
	02:00	0,326		1		1				
	03:00	0,316		1		1				
	04:00	0,313		1		1				
	05:00	0,316		1		1				
	06:00	0,339		1		1				
	07:00	0,367		1		1				
	08:00	0,394		1		1				
	09:00	0,404		1		1				
	10:00	0,402		1		1				
	11:00	0,400		1		1				
	12:00	0,405		1		1				
	13:00	0,414		1		1				
	14:00	0,431		1		1				
	15:00	0,448		1		1				
	16:00	0,456		1		1				
	17:00	0,472		1		1				
	18:00	0,503		1		1	1			
	19:00	0,517		1		1	1			
	20:00	0,518		1		1	1			
	21:00	0,497		1		1	1			
	22:00	0,452		1		1				
	23:00	0,406		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	0,358		1		1				
	01:00	0,340		1		1				
	02:00	0,326		1		1				
	03:00	0,315		1		1				
	04:00	0,309		1		1				
	05:00	0,314		1		1				
	06:00	0,332		1		1				
	07:00	0,360		1		1				
	08:00	0,391		1		1				
	09:00	0,402		1		1				
	10:00	0,402		1		1				
	11:00	0,400		1		1				
	12:00	0,405		1		1				
	13:00	0,415		1		1				
	14:00	0,426		1		1				
	15:00	0,438		1		1				
	16:00	0,453		1		1				
	17:00	0,471		1		1				
	18:00	0,503		1		1	1			
	19:00	0,517		1		1	1			
	20:00	0,515		1		1	1			
	21:00	0,493		1		1	1			
	22:00	0,454		1		1				
	23:00	0,407		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	0,347		1		1				
	01:00	0,336		1		1				
	02:00	0,327		1		1				
	03:00	0,321		1		1				
	04:00	0,319		1		1				
	05:00	0,331		1		1				
	06:00	0,354		1		1				
	07:00	0,382		1		1				
	08:00	0,397		1		1				
	09:00	0,395		1		1				
	10:00	0,389		1		1				
	11:00	0,386		1		1				
	12:00	0,391		1		1				
	13:00	0,402		1		1				
	14:00	0,416		1		1				
	15:00	0,431		1		1				
	16:00	0,451		1		1				
	17:00	0,474		1		1				
	18:00	0,505		1		1	1			
	19:00	0,520		1		1	1			
	20:00	0,518		1		1	1			
	21:00	0,494		1		1	1			
	22:00	0,452		1		1				
	23:00	0,399		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	0,347		1		1				
	01:00	0,339		1		1				
	02:00	0,330		1		1				
	03:00	0,324		1		1				
	04:00	0,323		1		1				
	05:00	0,332		1		1				
	06:00	0,356		1		1				
	07:00	0,383		1		1				
	08:00	0,400		1		1				
	09:00	0,403		1		1				
	10:00	0,399		1		1				
	11:00	0,398		1		1				
	12:00	0,405		1		1				
	13:00	0,413		1		1				
	14:00	0,427		1		1				
	15:00	0,440		1		1				
	16:00	0,455		1		1				
	17:00	0,475		1		1				
	18:00	0,503		1		1	1			
	19:00	0,518		1		1	1			
	20:00	0,514		1		1	1			
	21:00	0,491		1		1	1			
	22:00	0,445		1		1				
	23:00	0,389		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	0,348		1		1				
	01:00	0,338		1		1				
	02:00	0,328		1		1				
	03:00	0,321		1		1				
	04:00	0,320		1		1				
	05:00	0,327		1		1				
	06:00	0,351		1		1				
	07:00	0,378		1		1				
	08:00	0,399		1		1				
	09:00	0,408		1		1				
	10:00	0,408		1		1				
	11:00	0,407		1		1				
	12:00	0,412		1		1				
	13:00	0,420		1		1				
	14:00	0,430		1		1				
	15:00	0,443		1		1				
	16:00	0,455		1		1				
	17:00	0,473		1		1				
	18:00	0,502		1		1	1			
	19:00	0,514		1		1	1			
	20:00	0,512		1		1	1			
	21:00	0,488		1		1	1			
	22:00	0,441		1		1				
	23:00	0,386		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ				Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	0,348		1		1				
	01:00	0,335		1		1				
	02:00	0,325		1		1				
	03:00	0,317		1		1				
	04:00	0,314		1		1				
	05:00	0,321		1		1				
	06:00	0,346		1		1				
	07:00	0,375		1		1				
	08:00	0,397		1		1				
	09:00	0,407		1		1				
	10:00	0,407		1		1				
	11:00	0,406		1		1				
	12:00	0,411		1		1				
	13:00	0,422		1		1				
	14:00	0,434		1		1				
	15:00	0,448		1		1				
	16:00	0,462		1		1				
	17:00	0,481		1		1				
	18:00	0,508		1		1	1			
	19:00	0,521		1		1	1			
	20:00	0,520		1		1	1			
	21:00	0,498		1		1	1			
	22:00	0,453		1		1				
	23:00	0,401		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης