

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,24	28,41	0,43	0,40		1	1	1													1
	01:00	26,61	25,27	0,94	0,40		1	1	1													1
	02:00	24,86	22,29	2,16	0,40		1	1	1													1
	03:00	24,02	18,92	4,70	0,40		1	1	1													
	04:00	24,00	15,96	7,64	0,40		1	1	1													
	05:00	24,68	15,96	8,33	0,40		1	1	1													
	06:00	26,16	16,60	9,16	0,40		1	1	1													
	07:00	28,34	18,02	9,92	0,40		1	1	1													
	08:00	30,38	19,35	10,63	0,40		1	1	1													
	09:00	32,96	21,03	11,54	0,40		1	1	1													
	10:00	33,87	21,62	11,85	0,40		1	1	1													
	11:00	34,25	21,86	11,99	0,40		1	1	1													
	12:00	34,17	21,81	11,96	0,40		1		1		1											
	13:00	35,11	22,42	12,29	0,40		1		1		1											
	14:00	35,61	22,75	12,46	0,40		1		1		1											
	15:00	36,23	24,80	11,03	0,40		1		1		1											1
	16:00	35,93	22,95	12,57	0,40		1		1		1											1
	17:00	37,42	23,92	13,10	0,40		1		1		1											1
	18:00	39,94	25,56	13,98	0,40		1		1		1											1
	19:00	40,15	30,02	9,73	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	39,84	35,04	4,41	0,40		1	1	1		1											1
	21:00	37,45	35,65	1,41	0,40		1	1	1		1											1
	22:00	34,34	33,79	0,15	0,40		1	1	1		1											1
	23:00	30,21	29,68	0,13	0,40		1		1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης