

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,01	26,72	0,28	0,00					1	1	1			
	01:00	24,72	23,26	1,46	0,00					1	1	1			
	02:00	23,10	19,11	3,98	0,00					1	1	1			
	03:00	22,04	14,02	8,02	0,00						1	1			
	04:00	21,61	12,97	8,64	0,00						1	1			
	05:00	21,95	13,17	8,78	0,00						1	1			
	06:00	23,46	14,08	9,38	0,00						1	1			
	07:00	26,43	15,86	10,57	0,00					1	1	1			
	08:00	30,21	18,12	12,08	0,00					1	1	1			
	09:00	33,35	20,01	13,34	0,00					1	1	1			
	10:00	36,87	23,14	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,92	26,19	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	41,51	28,27	13,23	0,00				1	1	1	1			
	13:00	41,79	28,06	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	40,93	27,21	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	41,99	29,17	12,82	0,00				1	1	1	1			
	16:00	41,48	28,04	13,44	0,00				1	1	1	1			
	17:00	43,62	30,42	13,20	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,93	34,46	11,47	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	46,07	36,28	9,79	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,68	37,75	6,94	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,14	32,59	8,55	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,67	26,98	8,68	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,37	22,66	6,71	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης