

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,69	15,42	10,28	0,00					1	1	1			
	01:00	23,84	14,30	9,54	0,00						1	1			
	02:00	22,74	14,65	8,09	0,00						1	1			
	03:00	22,11	18,09	4,03	0,00					1	1	1			
	04:00	22,14	18,71	3,43	0,00					1	1	1			
	05:00	23,03	20,90	2,13	0,00					1	1	1			
	06:00	25,55	24,31	1,24	0,00					1	1	1			
	07:00	29,68	28,39	1,28	0,00				1	1	1	1			
	08:00	32,26	30,16	2,09	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,27	30,68	2,59	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,73	30,14	3,59	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,34	28,67	5,67	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,56	26,87	7,69	0,00				1	1	1	1			
	13:00	35,26	26,74	8,51	0,00				1	1	1	1			
	14:00	36,14	28,27	7,87	0,00				1	1	1	1			
	15:00	36,96	27,13	9,83	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,55	24,24	13,31	0,00				1	1	1	1			
	17:00	40,00	26,29	13,71	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,27	28,54	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	42,31	28,60	13,71	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,40	27,69	13,71	0,00				1	1	1	1			
	21:00	38,30	24,58	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,49	20,09	13,39	0,00					1	1	1			
	23:00	27,37	16,42	10,95	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης