

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,63	14,18	9,45	0,00						1	1			
	01:00	21,91	13,15	8,77	0,00						1	1			
	02:00	20,81	12,48	8,32	0,00						1	1			
	03:00	20,16	12,09	8,06	0,00						1	1			
	04:00	20,19	12,11	8,07	0,00						1	1			
	05:00	21,14	12,68	8,46	0,00						1	1			
	06:00	23,54	14,12	9,42	0,00						1	1		1	
	07:00	27,46	18,10	9,35	0,00				1		1	1			
	08:00	31,16	25,27	5,89	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,68	26,63	6,05	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,68	26,72	5,96	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,12	26,40	5,72	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,41	26,82	4,59	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,38	27,08	3,30	0,00				1	1	1	1			
	14:00	29,62	27,08	2,54	0,00				1	1	1	1			
	15:00	29,13	27,00	2,13	0,00				1	1	1	1			
	16:00	30,19	28,32	1,87	0,00				1	1	1	1			
	17:00	33,42	31,99	1,43	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	37,98	36,80	1,19	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	39,07	37,43	1,64	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,34	36,89	2,45	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,31	34,00	3,32	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,32	29,13	4,20	0,00			1	1		1	1			
	23:00	27,60	22,21	5,38	0,00				1		1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης