

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,01	15,14	9,86	0,00					1	1	1			
	01:00	23,05	13,83	9,22	0,00						1	1			
	02:00	21,90	13,14	8,76	0,00						1	1			
	03:00	21,31	12,78	8,52	0,00						1	1			
	04:00	21,44	12,86	8,58	0,00						1	1			
	05:00	22,64	13,58	9,05	0,00						1	1			
	06:00	25,92	15,55	10,37	0,00						1	1			
	07:00	31,45	21,85	9,61	0,00					1	1	1			
	08:00	36,79	24,29	12,50	0,00					1	1	1			
	09:00	40,04	27,81	12,23	0,00				1	1	1	1			
	10:00	41,56	35,08	6,48	0,00				1	1	1	1			
	11:00	42,30	33,87	8,43	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	41,90	38,85	3,05	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	41,99	40,66	1,33	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	40,80	40,20	0,59	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	39,16	36,58	2,58	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	39,65	36,23	3,42	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	41,09	32,70	8,39	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	44,42	35,45	8,97	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,27	42,07	3,20	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	44,37	44,07	0,30	0,00			1	1	1	1	1		4	
	21:00	40,60	40,34	0,26	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	35,20	35,02	0,18	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	30,27	30,21	0,06	0,00				1	1	1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης