

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,70	21,84	4,86	0,00				1		1	1			
	01:00	24,73	20,25	4,48	0,00				1		1	1			
	02:00	23,46	20,79	2,67	0,00				1		1	1			
	03:00	22,73	21,90	0,83	0,00				1		1	1			
	04:00	22,72	22,72	0,00	0,00				1		1	1			
	05:00	23,86	23,80	0,06	0,00				1		1	1			
	06:00	27,03	25,76	1,27	0,00				1	1	1	1			
	07:00	32,00	29,26	2,75	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,24	31,93	3,31	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,88	32,91	3,97	0,00				1	1	1	1			
	10:00	37,05	33,03	4,02	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,16	33,04	4,11	0,00				1	1	1	1			
	12:00	37,03	31,62	5,41	0,00				1	1	1	1			
	13:00	36,73	30,98	5,75	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,51	28,80	6,71	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,92	27,81	7,11	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,01	27,88	8,13	0,00				1	1	1	1			
	17:00	40,28	30,00	10,27	0,00				1	1	1	1			
	18:00	44,16	33,68	10,47	0,00				1	1	1	1			
	19:00	44,32	32,88	11,44	0,00				1	1	1	1			
	20:00	43,07	30,03	13,04	0,00				1	1	1	1			
	21:00	39,50	26,15	13,35	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,53	20,92	13,60	0,00				1		1	1			
	23:00	28,66	17,19	11,46	0,00				1		1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης