

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,64	15,99	10,66	0,00					1	1	1			
	01:00	24,66	15,14	9,52	0,00					1	1	1			
	02:00	23,33	14,00	9,33	0,00						1	1			
	03:00	22,53	13,52	9,01	0,00						1	1			
	04:00	22,39	13,43	8,96	0,00						1	1			
	05:00	23,10	13,86	9,24	0,00						1	1			
	06:00	27,45	16,47	10,98	0,00					1	1	1			
	07:00	30,67	18,40	12,27	0,00					1	1	1			
	08:00	33,80	20,64	13,16	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,81	23,16	13,65	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,76	25,49	13,26	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,51	28,82	10,68	0,00				1	1	1	1			
	12:00	39,40	29,80	9,60	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,66	32,06	6,60	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,60	32,69	4,92	0,00				1	1	1	1			
	15:00	37,16	33,48	3,68	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,79	34,51	3,28	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	39,61	36,24	3,37	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,48	39,44	2,04	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,50	40,88	0,63	0,00			1	1	1	1	1		1	
	20:00	41,17	39,27	1,90	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	40,36	39,09	1,27	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,67	38,87	0,80	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	28,62	28,31	0,31	0,00				1	1	1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης