

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,43	26,29	0,14	0,00				1	1	1	1			
	01:00	24,40	24,27	0,12	0,00				1	1	1	1			
	02:00	23,06	22,96	0,10	0,00					1	1	1			
	03:00	22,29	22,20	0,08	0,00					1	1	1			
	04:00	22,26	18,51	3,75	0,00					1	1	1			
	05:00	23,46	15,16	8,30	0,00					1	1	1			
	06:00	26,66	18,44	8,22	0,00					1	1	1			
	07:00	31,78	23,35	8,43	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,20	27,77	7,43	0,00				1	1	1	1			
	09:00	35,70	25,70	10,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,53	23,91	11,62	0,00				1	1	1	1			
	11:00	36,13	24,67	11,46	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,59	24,66	10,94	0,00				1	1	1	1			
	13:00	35,48	23,13	12,34	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,25	24,06	13,19	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,48	22,38	13,10	0,00				1	1	1	1			
	16:00	35,20	22,16	13,04	0,00				1	1	1	1			
	17:00	38,48	25,49	12,99	0,00				1	1	1	1			
	18:00	43,83	30,91	12,92	0,00				1	1	1	1			
	19:00	45,69	33,43	12,26	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	45,70	34,26	11,44	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	43,34	32,19	11,15	0,00				1	1	1	1			
	22:00	38,13	26,54	11,59	0,00				1	1	1	1			
	23:00	32,68	20,48	12,21	0,00					1	1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης