

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,65	17,18	10,48	0,00				1	1		1			
	01:00	25,44	15,26	10,18	0,00					1		1			
	02:00	23,93	14,36	9,57	0,00					1		1			
	03:00	22,98	13,79	9,19	0,00					1		1			
	04:00	22,83	13,70	9,13	0,00					1		1			
	05:00	23,94	16,36	7,58	0,00			1		1		1			
	06:00	27,19	19,14	8,04	0,00			1		1		1			
	07:00	31,97	23,20	8,76	0,00			1	1	1		1			
	08:00	34,83	26,91	7,92	0,00			1	1	1		1			
	09:00	36,69	29,29	7,41	0,00			1	1	1		1			
	10:00	36,94	31,03	5,91	0,00			1	1	1		1		1	
	11:00	36,51	31,13	5,37	0,00			1	1	1		1		1	
	12:00	36,04	30,95	5,09	0,00			1	1	1		1		1	
	13:00	35,32	30,88	4,44	0,00			1	1	1		1		1	
	14:00	34,68	29,93	4,74	0,00			1	1	1		1			
	15:00	34,14	28,65	5,49	0,00			1	1	1		1			
	16:00	34,87	27,50	7,36	0,00			1	1	1		1			
	17:00	38,17	28,60	9,58	0,00			1	1	1		1			
	18:00	43,52	31,79	11,74	0,00			1	1	1		1		2	
	19:00	45,93	34,29	11,64	0,00			1	1	1		1		4	
	20:00	46,08	34,12	11,96	0,00			1	1	1		1		4	
	21:00	43,94	31,63	12,31	0,00			1	1	1		1		2	
	22:00	39,76	27,91	11,84	0,00			1	1	1		1			
	23:00	33,27	25,37	7,90	0,00			1	1	1		1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης