

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Thursday, January 29, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Thursday, January 29, 2026	00:00	59.73	56.35	3.38	0.00	1				1						1	1				1	15.72	17.92
	01:00	52.92	49.91	3.01	0.00	1				1						1	1				1	14.66	13.52
	02:00	50.64	49.45	1.20	0.00	1				1							1				1	15.49	15.19
	03:00	49.39	48.26	1.13	0.00	1				1							1				1	15.09	14.82
	04:00	49.09	46.07	3.02	0.00	1				1							1				1	14.87	14.73
	05:00	50.08	45.98	4.10	0.00	1				1							1				1	15.18	15.02
	06:00	56.13	51.60	4.53	0.00	1				1						1	1				1	16.65	16.73
	07:00	66.40	60.37	5.87	0.17	1				1						1	1				1	20.03	19.87
	08:00	70.50	62.95	6.16	1.39	1				1						1	1				1	21.27	20.73
	09:00	74.83	65.08	7.12	2.62	1				1						1	1				1	22.53	21.66
	10:00	76.56	62.65	7.52	6.39	1				1				1		1	1				1	23.06	21.05
	11:00	78.80	67.20	7.26	4.34	1				1				1		1	1				1	23.72	22.34
	12:00	81.58	68.19	8.09	5.30	1				1				1		1	1				1	24.55	22.89
	13:00	82.86	71.50	7.99	3.37	1				1				1		1	1				1	24.96	23.85
	14:00	84.12	71.11	8.31	4.69	1				1				1		1	1				1	25.39	23.83
	15:00	83.60	73.31	8.62	1.67	1				1				1		1	1				1	25.35	24.58
	16:00	86.81	78.32	8.13	0.36	1				1				1		1	1				1	26.17	25.94
	17:00	92.74	85.11	7.61	0.02	1				1				1	1	1	1				1	27.94	27.82
	18:00	96.34	87.53	8.81	0.00	1			1	1				1	1	1	1				1	28.90	28.90
	19:00	95.91	86.46	9.45	0.00	1			1	1				1	1	1	1				1	28.95	28.77
	20:00	92.81	83.75	9.07	0.00	1			1	1				1	1	1	1				1	26.49	27.01
	21:00	85.89	78.75	7.14	0.00	1			1	1				1	1	1	1				1	20.25	20.09
	22:00	76.44	69.75	6.69	0.00	1			1	1					1	1	1				1	18.85	16.24
	23:00	66.91	61.06	5.85	0.00	1			1	1					1	1	1				1	16.49	13.51

1. Περικοπή παραγωγής Α/Π λόγω έντονων ριπών ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης