

ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Monday, February 2, 2026												
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Monday, February 2, 2026	00:00	54.45	49.05	5.40	0.00			1		1	1							1			1	8.19	16.34
	01:00	49.28	44.37	4.91	0.00			1		1	1							1			1	7.41	11.68
	02:00	47.52	42.79	4.73	0.00			1		1	1							1			1	7.13	9.92
	03:00	46.30	41.70	4.60	0.00			1		1	1							1			1	6.95	8.70
	04:00	45.65	41.12	4.53	0.00			1		1	1										1	6.85	13.69
	05:00	47.01	42.33	4.68	0.00			1		1	1										1	7.05	14.10
	06:00	53.87	48.18	5.69	0.00			1		1	1							1			1	8.83	16.16
	07:00	63.69	54.93	8.07	0.69			1		1	1							1			1	12.70	18.90
	08:00	66.86	52.00	9.31	5.54			1		1	1							1			1	14.75	18.39
	09:00	68.61	49.73	10.92	7.95			1		1	1			1				1			1	17.38	17.45
	10:00	71.83	54.59	11.43	5.81			1		1				1				1			1	18.23	19.81
	11:00	76.04	58.84	11.95	5.25			1		1				1				1			1	19.07	21.24
	12:00	80.34	58.20	12.63	9.51			1		1			1	1				1			1	20.22	21.25
	13:00	79.10	57.07	12.41	9.62			1		1			1	1				1			1	19.84	20.84
	14:00	76.40	55.26	12.11	9.03			1		1			1	1				1			1	19.28	20.21
	15:00	75.89	57.64	12.05	6.21			1		1			1	1				1			1	19.23	20.90
	16:00	80.67	66.35	12.72	1.61			1		1			1	1			1		1		1	20.29	23.72
	17:00	85.14	71.67	13.31	0.16			1		1			1	1			1		1		1	21.29	25.49
	18:00	91.24	78.60	12.63	0.00			1		1			1	1			1		1		1	19.42	27.37
	19:00	92.16	83.54	8.62	0.00			1		1	1		1	1			1		1		1	12.79	27.65
	20:00	91.37	75.18	16.20	0.00			1		1			1	1			1		1		1	27.06	27.41
	21:00	86.07	70.93	15.14	0.00			1		1			1	1			1		1		1	25.84	25.82
	22:00	77.40	67.01	10.39	0.00			1		1			1				1		1		1	23.20	23.22
	23:00	66.87	58.98	7.89	0.00			1		1			1				1		1		1	19.47	20.06

1. Περικοπή Α/Π και ένταξη ΑΕΡ3 λόγω εξελισσόμενης κακοκαιρίας
2. Αυξημένη εφεδρεία κατά την δοκιμαστική λειτουργία ΑΕΡ4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης