

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Tuesday, February 10, 2026																				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)							
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
Tuesday, February 10, 2026		00:00	53.77	48.31	5.46	0.00	1																	1	14.97	14.37		
		01:00	47.88	42.14	5.75	0.00	1																		1	13.71	14.36	
		02:00	45.65	41.01	4.65	0.00	1																		1	3.41	8.05	
		03:00	45.61	41.38	4.23	0.00	1																				3.15	13.68
		04:00	45.57	43.23	2.34	0.00	1																				3.97	13.67
		05:00	46.68	44.06	2.63	0.00	1																				5.15	14.01
		06:00	53.70	50.14	3.56	0.00	1																			1	15.20	9.30
		07:00	63.83	58.43	4.82	0.58	1		1																	1	10.81	9.85
		08:00	68.52	59.35	5.29	3.88	1		1																	1	9.58	11.24
		09:00	70.57	53.75	6.11	10.71			1		1															1	16.28	17.96
		10:00	72.18	52.53	8.06	11.60			1		1															1	19.54	18.18
		11:00	68.74	48.70	5.36	14.69			1		1															1	14.04	14.66
		12:00	72.41	45.05	13.14	14.22			1		1															1	21.53	17.46
		13:00	72.71	44.15	14.15	14.41			1		1															1	21.70	17.49
		14:00	70.80	45.11	14.90	10.79			1		1															1	21.43	18.00
		15:00	69.53	46.92	13.80	8.81			1		1															1	21.09	18.22
		16:00	69.24	52.24	14.32	2.68			1		1															1	20.71	19.97
		17:00	76.99	62.09	14.71	0.19			1		1						1		1							1	22.97	23.04
		18:00	85.04	66.55	18.49	0.00			1		1					1		1								1	25.45	25.51
		19:00	87.47	68.75	18.72	0.00			1		1					1		1								1	26.21	26.24
		20:00	87.10	69.46	17.65	0.00			1		1					1		1								1	26.11	26.13
		21:00	81.73	64.95	16.78	0.00			1		1					1		1								1	24.54	24.52
		22:00	73.25	56.79	16.46	0.00			1		1					1		1								1	21.99	21.98
	23:00	63.97	49.91	14.07	0.00			1		1					1		1								1	19.19	19.19	

1. Ένταξη AEP3 λόγω κακοκαιρίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης