

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Wednesday, February 11, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Wednesday, February 11, 2026	00:00	55.32	43.73	11.59	0.00			1		1							1		1				1	16.31	15.92
	01:00	49.94	39.38	10.56	0.00			1		1									1				1	14.94	14.98
	02:00	48.14	38.49	9.64	0.00			1		1									1				1	14.26	14.44
	03:00	46.47	39.37	7.11	0.00			1		1									1				1	12.68	13.87
	04:00	46.47	38.91	7.56	0.00			1		1									1				1	12.68	13.87
	05:00	47.79	41.28	6.51	0.00			1		1									1				1	13.72	14.34
	06:00	54.33	49.35	4.98	0.00			1		1						1			1				1	14.98	14.93
	07:00	63.80	58.90	3.87	1.03			1		1						1			1				1	18.91	18.83
	08:00	68.73	63.48	2.48	2.77			1		1						1	1	1					1	19.92	19.76
	09:00	72.05	65.25	1.04	5.76			1		1						1	1	1					1	21.08	19.89
	10:00	72.54	66.43	0.28	5.83			1		1					1	1	1				1		1	18.95	14.91
	11:00	73.13	63.15	0.19	9.80			1		1					1	1	1						1	16.78	18.34
	12:00	75.12	66.51	0.11	8.50			1		1					1	1	1	1					1	18.22	8.02
	13:00	78.30	68.48	0.59	9.22			1		1					1		1	1					1	22.56	20.72
	14:00	79.58	68.75	1.18	9.65			1		1					1		1	1					1	23.40	20.98
	15:00	79.25	69.96	0.62	8.68			1		1					1		1	1					1	22.47	21.17
	16:00	77.86	72.67	0.34	4.85			1		1				1	1		1	1					1	21.50	21.90
	17:00	81.54	81.01	0.05	0.48			1		1				1	1		1	1					1	24.49	24.32
	18:00	89.55	89.15	0.40	0.00			1		1				1	1		1	1					1	26.85	26.87
	19:00	91.93	91.26	0.68	0.00			1		1				1	1		1		1				1	27.58	27.58
	20:00	90.91	89.62	1.29	0.00			1		1				1	1		1		1				1	27.26	27.27
	21:00	85.85	82.63	3.22	0.00			1		1				1	1		1		1				1	25.70	25.76
	22:00	77.06	70.96	6.10	0.00			1		1				1	1		1		1				1	23.10	23.12
23:00	66.60	56.78	9.83	0.00			1		1				1	1		1		1				1	19.51	19.98	

1. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης