

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Friday, February 13, 2026													
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)		Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριτικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
Friday, February 13, 2026	00:00	55.71	49.19	6.52	0.00			1	1	1												1	8.05	9.11	
	01:00	51.44	44.68	6.77	0.00			1	1	1													1	8.50	11.64
	02:00	49.75	43.81	5.94	0.00			1	1	1													1	7.45	9.95
	03:00	48.64	44.19	4.45	0.00			1	1	1													1	6.39	8.84
	04:00	47.35	46.36	0.98	0.00			1	1	1													1	5.32	7.55
	05:00	48.58	46.88	1.70	0.00			1	1	1													1	6.41	8.78
	06:00	54.90	47.72	7.18	0.00			1	1	1													1	12.45	15.10
	07:00	64.42	56.40	7.85	0.17					1	1	1											1	18.90	19.28
	08:00	70.07	56.80	11.59	1.68				1	1	1				1								1	20.89	20.52
	09:00	74.80	53.86	12.25	8.69				1	1	1				1								1	21.80	19.83
	10:00	73.24	47.39	9.42	16.42				1	1	1				1								1	15.30	17.05
	11:00	70.73	44.89	8.76	17.08				1	1	1				1								1	11.45	15.45
	12:00	71.73	44.55	10.72	16.46				1	1	1				1								1	14.06	16.58
	13:00	70.81	44.40	10.85	15.56				1	1	1				1								1	14.15	16.58
	14:00	69.47	47.54	8.89	13.04				1	1	1				1								1	11.55	16.93
	15:00	69.95	53.30	13.42	3.23				1	1	1				1								1	18.57	20.02
	16:00	71.17	53.19	15.04	2.94				1	1	1				1								1	21.02	20.47
	17:00	76.26	58.66	17.36	0.24				1	1	1				1								1	22.80	22.81
	18:00	84.86	65.51	19.35	0.00				1	1	1				1								1	25.41	25.46
	19:00	86.35	66.61	19.74	0.00				1	1	1				1								1	25.88	25.91
	20:00	85.82	66.17	19.65	0.00				1	1	1				1								1	25.74	25.75
	21:00	81.28	62.64	18.64	0.00				1	1	1				1								1	24.37	24.38
	22:00	73.63	56.94	16.69	0.00				1	1	1				1								1	22.12	22.09
23:00	64.81	50.93	13.89	0.00				1	1	1				1								1	18.88	19.44	

Err:501

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης