

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Saturday, February 14, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																							
		14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10						
Η α ρ α ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριταίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ									ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
						ΑΤΜ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΔΙΕΣΕΛ 1	ΔΙΕΣΕΛ 2	ΔΙΕΣΕΛ 3	ΔΙΕΣΕΛ 4	ΔΙΕΣΕΛ 5			ΔΙΕΣΕΛ 6	ΔΙΕΣΕΛ 7
Saturday, February 14, 2026	00:00	57.09	48.96	8.13	0.00					1		1											1	10.30	17.13
	01:00	51.53	44.19	7.34	0.00					1		1											1	9.23	15.46
	02:00	50.22	43.05	7.17	0.00					1		1											1	8.99	15.07
	03:00	48.21	41.29	6.92	0.00					1		1											1	8.63	14.46
	04:00	47.17	40.47	6.70	0.00					1		1											1	8.44	14.15
	05:00	48.21	41.36	6.85	0.00					1		1											1	8.60	14.46
	06:00	52.21	44.57	7.63	0.00					1		1											1	10.20	15.66
	07:00	57.16	46.05	9.96	1.15					1		1											1	16.85	16.80
	08:00	63.35	48.38	10.48	4.50					1		1											1	19.12	17.66
	09:00	69.08	49.36	10.30	9.41					1		1											1	20.69	17.90
	10:00	69.07	47.94	7.72	13.41					1		1											1	20.70	16.70
	11:00	68.55	46.41	7.51	14.63					1		1											1	19.96	16.18
	12:00	71.28	50.03	5.67	15.57					1		1											1	20.79	16.71
	13:00	71.45	53.36	3.49	14.60					1		1											1	21.23	17.06
	14:00	69.44	53.36	1.60	14.48					1		1											1	19.51	16.49
	15:00	67.72	56.54	0.29	10.89					1		1											1	17.53	17.05
	16:00	66.48	61.21	0.12	5.15					1		1											1	20.07	18.40
	17:00	68.93	68.12	0.17	0.64					1		1						1					1	20.74	20.49
	18:00	76.60	75.14	1.46	0.00					1		1						1					1	22.91	22.98
	19:00	78.80	75.11	3.69	0.00					1		1						1					1	23.55	23.64
	20:00	75.21	69.43	5.78	0.00					1		1						1					1	22.55	22.56
	21:00	72.41	65.63	6.78	0.00					1		1						1					1	21.67	21.72
	22:00	67.82	59.41	8.41	0.00					1		1						1					1	19.59	20.35
23:00	61.69	52.63	9.06	0.00					1		1						1					1	14.73	18.51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης