

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Sunday, February 15, 2026													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																							
		14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10					
Η α ρ α ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαιό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ										ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περικοπής των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
Sunday, February 15, 2026	00:00	54.91	46.94	7.97	0.00					1		1							1				1	10.97	15.51
	01:00	50.14	43.73	6.40	0.00					1		1							1				1	8.37	15.04
	02:00	48.40	42.74	5.65	0.00					1		1							1				1	7.23	14.52
	03:00	46.75	41.39	5.36	0.00					1		1							1				1	6.98	14.03
	04:00	45.19	40.08	5.11	0.00					1		1							1				1	6.74	12.59
	05:00	45.36	40.17	5.19	0.00					1		1							1				1	6.76	12.76
	06:00	47.98	42.56	5.41	0.00					1		1							1				1	7.16	14.39
	07:00	50.58	44.02	5.64	0.92					1		1							1				1	7.53	14.90
	08:00	54.79	43.93	5.97	4.89					1		1							1				1	8.15	14.97
	09:00	59.23	45.36	6.22	7.64					1		1							1				1	8.79	13.99
	10:00	64.24	48.28	6.72	9.24					1		1							1				1	9.47	16.50
	11:00	67.44	50.31	7.12	10.01					1		1							1				1	9.87	14.83
	12:00	72.21	54.58	7.59	10.04					1		1							1				1	10.71	18.65
	13:00	72.67	53.30	7.57	11.80					1		1							1				1	10.88	18.26
	14:00	68.91	51.92	6.75	10.24					1		1							1				1	10.34	17.60
	15:00	62.90	52.59	4.98	5.34					1		1							1				1	9.44	17.27
	16:00	65.70	57.97	5.28	2.44					1		1							1				1	9.86	18.98
	17:00	69.79	64.05	5.48	0.26					1		1							1				1	10.38	17.93
	18:00	77.64	71.64	6.00	0.00					1		1							1		1		1	11.63	22.64
	19:00	79.01	72.89	6.12	0.00					1		1							1		1		1	11.82	23.70
	20:00	76.70	70.87	5.84	0.00					1		1							1		1		1	10.95	23.01
	21:00	71.32	67.04	4.28	0.00					1		1							1		1		1	7.13	21.32
	22:00	65.90	61.81	4.09	0.00					1		1		1					1		1		1	6.59	16.50
23:00	58.26	54.44	3.82	0.00					1		1		1					1		1		1	5.81	8.86	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης