ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας												Monday, February 16, 2026												
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Monday, February 16, 2026	00:00	52.19	48.63	3.56	0.00			1				1	1	1			1						1	5.21	9.59
	01:00	47.20	43.83	3.37	0.00			1				1	1	1			1							4.70	11.40
	02:00	45.72	42.43	3.29	0.00			1				1	1	1			1							4.55	9.92
	03:00	44.50	41.25	3.25	0.00			1				1	1	1			1							4.42	8.70
	04:00	44.26	41.03	3.23	0.00			1				1	1	1			1							4.39	8.46
	05:00	45.55	42.28	3.27	0.00			1				1	1	1			1							4.52	9.75
	06:00	51.34	47.72	3.62	0.00			1				1	1	1			1							5.58	15.40
	07:00	60.74	54.52	5.91	0.31			1				1	1	1			1						1	11.58	17.83
	08:00	65.63	56.72	7.57	1.34			1				1		1			1						1	15.80	19.29
	09:00	69.21	58.20	8.11	2.90			1				1		1	1		1						1	17.24	19.89
	10:00	71.66	61.19	6.28	4.20			1				1		1	1		1						1	14.92	20.24
	11:00	73.26	59.72	6.06	7.48			1				1		1	1		1						1	14.53	19.73
	12:00	75.86	61.86	6.58	7.41			1				1		1	1		1						1	15.16	20.53
	13:00	75.91	60.79	6.36	8.76			1				1		1	1		1						1	15.17	20.15
	14:00	73.08	60.24	5.61	7.23			1				1		1	1		1						1	14.65	19.75
	15:00	72.12	64.80	4.38	2.95			1				1		1	1		1						1	14.38	20.75
	16:00	72.31	66.17	3.90	2.23			1				1		1	1		1						1	14.57	21.02
	17:00	75.19	70.40	4.40	0.39			1				1		1	1		1						1	20.99	22.44
	18:00	81.92	78.46	3.46	0.00			1				1		1	1		1	1					1	24.51	24.58
	19:00	83.61	80.98	2.63	0.00			1				1		1	1		1	1					1	25.07	25.08
	20:00	82.49	79.45	3.04	0.00			1				1		1	1		1	1					1	24.73	24.75
	21:00	78.42	76.32	2.10	0.00			1				1		1	1		1	1					1	23.69	23.53
	22:00	71.02	68.02	2.99	0.00			1				1		1			1	1					1	21.32	21.30
	23:00	61.93	58.07	3.86	0.00			1				1		1			1	1					1	16.65	17.53

Δοκιμαστική λειτουργία AEP4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης