

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,754			1				
	01:00	0,729			1				
	02:00	0,685			1				
	03:00	0,677			1				
	04:00	0,666			1				
	05:00	0,689			1				
	06:00	0,738			1				
	07:00	0,756			1				
	08:00	0,744			1				
	09:00	0,715			1				
	10:00	0,702			1				
	11:00	0,697			1				
	12:00	0,731			1				
	13:00	0,714				1			
	14:00	0,759				1			
	15:00	0,766				1			
	16:00	0,851				1			
	17:00	0,934				1			
	18:00	1,045				1	1		
	19:00	1,095				1	1		
	20:00	1,055				1	1		
	21:00	0,972				1	1		
	22:00	0,891				1	1		
	23:00	0,807				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,748				1			
	01:00	0,721				1			
	02:00	0,698				1			
	03:00	0,679				1			
	04:00	0,669				1			
	05:00	0,698				1			
	06:00	0,759				1			
	07:00	0,782				1			
	08:00	0,819				1			
	09:00	0,886				1			
	10:00	0,880				1			
	11:00	0,908				1			
	12:00	0,810				1			
	13:00	0,834				1			
	14:00	0,893				1			
	15:00	0,924				1			
	16:00	0,958				1			
	17:00	1,033			1	1			
	18:00	1,104			1	1			
	19:00	1,156			1	1			
	20:00	1,101			1	1			
	21:00	0,976			1	1			
	22:00	0,890			1	1			
	23:00	0,811				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,770				1			
	01:00	0,739				1			
	02:00	0,716				1			
	03:00	0,697				1			
	04:00	0,699				1			
	05:00	0,731				1			
	06:00	0,779				1			
	07:00	0,789				1			
	08:00	0,783				1			
	09:00	0,741				1			
	10:00	0,737				1			
	11:00	0,729				1			
	12:00	0,783				1			
	13:00	0,793				1			
	14:00	0,813				1			
	15:00	0,895				1			
	16:00	0,926				1			
	17:00	0,972			1	1			
	18:00	1,091			1	1			
	19:00	1,098			1	1			
	20:00	1,060			1	1			
	21:00	0,954			1	1			
	22:00	0,903			1	1			
	23:00	0,828				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,748				1			
	01:00	0,729				1			
	02:00	0,702				1			
	03:00	0,711				1			
	04:00	0,744				1			
	05:00	0,747				1			
	06:00	0,807				1			
	07:00	0,763				1			
	08:00	0,757				1			
	09:00	0,778				1			
	10:00	0,751				1			
	11:00	0,722				1			
	12:00	0,685				1			
	13:00	0,726				1			
	14:00	0,679				1			
	15:00	0,722				1			
	16:00	0,798				1			
	17:00	0,891				1			
	18:00	0,998			1	1			
	19:00	1,045			1	1			
	20:00	1,004			1	1			
	21:00	0,921			1	1			
	22:00	0,867				1			
	23:00	0,802				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,757				1			
	01:00	0,732				1			
	02:00	0,705				1			
	03:00	0,687				1			
	04:00	0,686				1			
	05:00	0,695				1			
	06:00	0,740				1			
	07:00	0,751				1			
	08:00	0,729				1			
	09:00	0,719				1			
	10:00	0,679				1			
	11:00	0,686				1			
	12:00	0,703				1			
	13:00	0,682				1			
	14:00	0,675				1			
	15:00	0,729				1			
	16:00	0,774				1			
	17:00	0,826				1			
	18:00	0,930				1	1		
	19:00	0,965				1	1		
	20:00	0,946				1	1		
	21:00	0,872				1			
	22:00	0,808				1			
	23:00	0,752				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,721				1			
	01:00	0,700				1			
	02:00	0,667				1			
	03:00	0,657				1			
	04:00	0,656				1			
	05:00	0,688				1			
	06:00	0,737				1			
	07:00	0,740				1			
	08:00	0,727				1			
	09:00	0,697				1			
	10:00	0,702				1			
	11:00	0,684				1			
	12:00	0,647				1			
	13:00	0,648		1		1			
	14:00	0,700		1		1			
	15:00	0,737				1			
	16:00	0,754				1			
	17:00	0,846				1			
	18:00	0,972				1		1	
	19:00	1,074				1		1	
	20:00	1,064				1		1	
	21:00	1,012				1		1	
	22:00	0,940				1		1	
	23:00	0,837				1			

Δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G3 κατά το διάστημα 13:00-16:00 μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,755				1			
	01:00	0,736				1			
	02:00	0,709				1			
	03:00	0,701				1			
	04:00	0,706				1			
	05:00	0,733				1			
	06:00	0,777				1			
	07:00	0,793				1			
	08:00	0,788		1		1			
	09:00	0,788		1		1			
	10:00	0,783		1		1			
	11:00	0,765		1		1			
	12:00	0,887		1		1			
	13:00	0,885		1		1			
	14:00	0,846		1		1			
	15:00	0,841		1		1			
	16:00	0,894		1		1			
	17:00	0,986		1		1			
	18:00	1,128		1		1			
	19:00	1,087		1		1			
	20:00	1,075		1		1			
	21:00	1,015		1		1			
	22:00	0,948		1		1			
	23:00	0,852				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης