

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	0,122	0,122					
	01:00	0,118	0,118					
	02:00	0,115	0,036				1	
	03:00	0,111	0,000				1	
	04:00	0,110	0,004				1	
	05:00	0,161	0,106				1	
	06:00	0,100	0,100					
	07:00	0,095	0,095					
	08:00	0,101	0,101					
	09:00	0,108	0,108					
	10:00	0,111	0,111					
	11:00	0,111	0,111					
	12:00	0,112	0,112					
	13:00	0,110	0,110					
	14:00	0,090	0,090					
	15:00	0,092	0,092					
	16:00	0,095	0,095					
	17:00	0,109	0,109					
	18:00	0,124	0,124					
	19:00	0,150	0,150					
	20:00	0,141	0,141					
	21:00	0,139	0,139					
	22:00	0,123	0,123					
	23:00	0,118	0,118					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	0,113	0,113					
	01:00	0,111	0,111					
	02:00	0,103	0,103					
	03:00	0,100	0,100					
	04:00	0,104	0,104					
	05:00	0,111	0,111					
	06:00	0,104	0,104					
	07:00	0,107	0,107					
	08:00	0,110	0,110					
	09:00	0,123	0,123					
	10:00	0,123	0,123					
	11:00	0,133	0,133					
	12:00	0,123	0,123					
	13:00	0,100	0,100					
	14:00	0,094	0,094					
	15:00	0,097	0,097					
	16:00	0,098	0,098					
	17:00	0,108	0,108					
	18:00	0,119	0,119					
	19:00	0,130	0,130					
	20:00	0,135	0,135					
	21:00	0,125	0,125					
	22:00	0,111	0,111					
	23:00	0,106	0,106					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	0,099	0,099					
	01:00	0,096	0,096					
	02:00	0,095	0,095					
	03:00	0,099	0,099					
	04:00	0,099	0,099					
	05:00	0,094	0,094					
	06:00	0,086	0,086					
	07:00	0,088	0,088					
	08:00	0,101	0,101					
	09:00	0,111	0,111					
	10:00	0,113	0,113					
	11:00	0,112	0,112					
	12:00	0,109	0,109					
	13:00	0,099	0,099					
	14:00	0,092	0,092					
	15:00	0,096	0,096					
	16:00	0,104	0,104					
	17:00	0,104	0,104					
	18:00	0,117	0,117					
	19:00	0,140	0,140					
	20:00	0,138	0,138					
	21:00	0,121	0,121					
	22:00	0,105	0,105					
	23:00	0,100	0,100					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η ε ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	0,099	0,099					
	01:00	0,093	0,093					
	02:00	0,095	0,095					
	03:00	0,095	0,095					
	04:00	0,092	0,092					
	05:00	0,097	0,097					
	06:00	0,089	0,089					
	07:00	0,083	0,083					
	08:00	0,098	0,098					
	09:00	0,107	0,107					
	10:00	0,120	0,120					
	11:00	0,127	0,127					
	12:00	0,133	0,133					
	13:00	0,111	0,111					
	14:00	0,098	0,098					
	15:00	0,096	0,096					
	16:00	0,105	0,105					
	17:00	0,118	0,118					
	18:00	0,128	0,128					
	19:00	0,146	0,146					
	20:00	0,140	0,140					
	21:00	0,131	0,131					
	22:00	0,122	0,122					
	23:00	0,118	0,118					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	0,106	0,106					
	01:00	0,099	0,099					
	02:00	0,094	0,094					
	03:00	0,095	0,095					
	04:00	0,095	0,095					
	05:00	0,099	0,099					
	06:00	0,095	0,095					
	07:00	0,098	0,098					
	08:00	0,097	0,097					
	09:00	0,106	0,106					
	10:00	0,106	0,106					
	11:00	0,113	0,113					
	12:00	0,113	0,113					
	13:00	0,109	0,109					
	14:00	0,095	0,095					
	15:00	0,092	0,092					
	16:00	0,097	0,097					
	17:00	0,094	0,094					
	18:00	0,118	0,118					
	19:00	0,131	0,131					
	20:00	0,135	0,135					
	21:00	0,131	0,131					
	22:00	0,118	0,118					
	23:00	0,103	0,103					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	0,095	0,095					
	01:00	0,094	0,094					
	02:00	0,090	0,090					
	03:00	0,090	0,090					
	04:00	0,096	0,096					
	05:00	0,096	0,096					
	06:00	0,092	0,092					
	07:00	0,093	0,093					
	08:00	0,105	0,105					
	09:00	0,109	0,109					
	10:00	0,106	0,106					
	11:00	0,109	0,109					
	12:00	0,109	0,109					
	13:00	0,106	0,106					
	14:00	0,098	0,098					
	15:00	0,090	0,090					
	16:00	0,105	0,105					
	17:00	0,108	0,108					
	18:00	0,128	0,128					
	19:00	0,136	0,136					
	20:00	0,137	0,137					
	21:00	0,125	0,125					
	22:00	0,122	0,122					
	23:00	0,115	0,115					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				0,080	0,080	0,200	0,200	0,200
Η α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	0,099	0,099					
	01:00	0,096	0,096					
	02:00	0,095	0,095					
	03:00	0,092	0,092					
	04:00	0,093	0,093					
	05:00	0,100	0,100					
	06:00	0,097	0,097					
	07:00	0,099	0,099					
	08:00	0,114	0,114					
	09:00	0,114	0,114					
	10:00	0,118	0,118					
	11:00	0,119	0,119					
	12:00	0,123	0,123					
	13:00	0,125	0,125					
	14:00	0,112	0,112					
	15:00	0,115	0,115					
	16:00	0,123	0,123					
	17:00	0,116	0,116					
	18:00	0,127	0,127					
	19:00	0,155	0,155					
	20:00	0,150	0,150					
	21:00	0,147	0,147					
	22:00	0,138	0,138					
	23:00	0,125	0,125					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης