

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 59 | | 1 | | | | |
| 01:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | | 55 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | | 59 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | | 63 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | | 56 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | | 56 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | | 60 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | | 46 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | | 51 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | | 60 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | | 81 | | 1 | | | | | |
| 20:00 | | 94 | | 1 | 1 | | | | |
| 21:00 | | 90 | | 1 | 1 | | | | |
| 22:00 | | 72 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | | 65 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 58 | | 1 | | | | |
| 01:00 | | 52 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | | 52 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | | 60 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | | 71 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | | 89 | | 1 | | | 1 | | |
| 09:00 | | 85 | | 1 | | | 1 | | |
| 10:00 | | 86 | | 1 | | | 1 | | |
| 11:00 | | 80 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | | 64 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | | 63 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | | 62 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | | 58 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | | 61 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | | 59 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | | 73 | | 1 | | | 1 | | |
| 19:00 | | 87 | | 1 | | | 1 | | |
| 20:00 | | 89 | | 1 | | | 1 | | |
| 21:00 | | 81 | | 1 | | | 1 | | |
| 22:00 | | 73 | | 1 | | | 1 | | |
| 23:00 | | 65 | | | | | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 60 | | | | | 1 | |
| 01:00 | | 55 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | | 51 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | | 51 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | | 53 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | | 57 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | | 57 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | | 53 | | | | | 1 | | |
| 08:00 | | 69 | | | | | 1 | | |
| 09:00 | | 70 | | | | | 1 | | |
| 10:00 | | 62 | | | | | 1 | | |
| 11:00 | | 67 | | | | | 1 | | |
| 12:00 | | 63 | | | | | 1 | | |
| 13:00 | | 62 | | | | | 1 | | |
| 14:00 | | 57 | | | | | 1 | | |
| 15:00 | | 55 | | | | | 1 | | |
| 16:00 | | 51 | | | | | 1 | | |
| 17:00 | | 49 | | | | | 1 | | |
| 18:00 | | 64 | | | | | 1 | | |
| 19:00 | | 79 | | | | 1 | 1 | | |
| 20:00 | 84 | | | | 1 | 1 | | | |
| 21:00 | 77 | | | | 1 | 1 | | | |
| 22:00 | 73 | | | | 1 | 1 | | | |
| 23:00 | 67 | | | | | 1 | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 61 | | | | | 1 | |
| 01:00 | | 52 | | | | | 1 | | |
| 02:00 | | 50 | | | | | 1 | | |
| 03:00 | | 50 | | | | | 1 | | |
| 04:00 | | 50 | | | | | 1 | | |
| 05:00 | | 51 | | | | | 1 | | |
| 06:00 | | 55 | | | | | 1 | | |
| 07:00 | | 65 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | | 55 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | | 49 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | | 52 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | | 59 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | | 69 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | | 84 | | 1 | | | 1 | | |
| 20:00 | | 90 | | 1 | | | 1 | | |
| 21:00 | | 85 | | 1 | | | 1 | | |
| 22:00 | | 81 | | 1 | | | | | |
| 23:00 | | 76 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| Ρ Ο Λ Ο Γ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 63 | | 1 | | | | |
| 01:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | | 56 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | | 55 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | | 48 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | | 56 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | | 51 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | | 48 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | | 49 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | | 65 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | | 91 | | 1 | | | 1 | | |
| 20:00 | | 87 | | 1 | | | 1 | | |
| 21:00 | | 90 | | 1 | | | 1 | | |
| 22:00 | | 79 | | 1 | | | 1 | | |
| 23:00 | | 69 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 66 | | 1 | | | | |
| 01:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | | 52 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | | 51 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | | 54 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | | 52 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | | 62 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | | 66 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | | 56 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | | 55 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | | 61 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | | 65 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | | 55 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | | 75 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | | 88 | | 1 | | | 1 | | |
| 20:00 | | 92 | | 1 | | | 1 | | |
| 21:00 | | 84 | | 1 | | | 1 | | |
| 22:00 | | 81 | | 1 | | | 1 | | |
| 23:00 | | 69 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) | | | 90 | 90 | 90 | 80 | 85 | 85 | 180 |
| Ρ Ε Σ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
| | Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 61 | | 1 | | | | |
| 01:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 02:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 03:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 04:00 | | 58 | | 1 | | | | | |
| 05:00 | | 59 | | 1 | | | | | |
| 06:00 | | 59 | | 1 | | | | | |
| 07:00 | | 66 | | 1 | | | | | |
| 08:00 | | 66 | | 1 | | | | | |
| 09:00 | | 73 | | 1 | | | | | |
| 10:00 | | 63 | | 1 | | | | | |
| 11:00 | | 66 | | 1 | | | | | |
| 12:00 | | 69 | | 1 | | | | | |
| 13:00 | | 69 | | 1 | | | | | |
| 14:00 | | 57 | | 1 | | | | | |
| 15:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 16:00 | | 53 | | 1 | | | | | |
| 17:00 | | 52 | | 1 | | | | | |
| 18:00 | | 69 | | 1 | | | | | |
| 19:00 | | 97 | | 1 | | | 1 | | |
| 20:00 | | 88 | | 1 | | | 1 | | |
| 21:00 | | 86 | | 1 | | | 1 | | |
| 22:00 | | 77 | | 1 | | | 1 | | |
| 23:00 | | 69 | | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης