

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
			Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	68				
01:00	62						1		
02:00	59						1		
03:00	60						1		
04:00	58						1		
05:00	57						1		
06:00	66						1		
07:00	75	1							
08:00	73	1							
09:00	67	1							
10:00	60	1							
11:00	62	1							
12:00	63	1							
13:00	58	1							
14:00	56	1							
15:00	57	1							
16:00	53	1							
17:00	58	1							
18:00	72	1							
19:00	92	1							1
20:00	93	1							1
21:00	84	1							
22:00	78	1							
23:00	66	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	62	1					
01:00		56	1						
02:00		53	1						
03:00		51	1						
04:00		53	1						
05:00		56	1						
06:00		57	1						
07:00		69	1						
08:00		64	1						
09:00		65	1						
10:00		72	1						
11:00		73	1						
12:00		83	1						
13:00		62	1						
14:00		59	1						
15:00		62	1						
16:00		57	1						
17:00		71	1						
18:00		86	1						
19:00		87	1						
20:00		88	1						
21:00		83	1						
22:00		76	1						
23:00		72	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	66	1					
01:00		61	1						
02:00		62	1						
03:00		58	1						
04:00		56	1						
05:00		57	1						
06:00		62	1						
07:00		66	1						
08:00		68	1						
09:00		82	1						
10:00		85	1						
11:00		73	1						
12:00		67	1						
13:00		67	1						
14:00		66	1						
15:00		67	1						
16:00		65	1						
17:00		74	1						
18:00		97	1						1
19:00		102	1						1
20:00		101	1						1
21:00		93	1						1
22:00		86	1						
23:00		78	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	69	1					
01:00		62	1						
02:00		63	1						
03:00		62	1						
04:00		59	1						
05:00		66	1						
06:00		71	1						
07:00		82	1						
08:00		87	1						
09:00		81	1						
10:00		77	1						
11:00		69	1						
12:00		76	1						
13:00		74	1						
14:00		71	1						
15:00		68	1						
16:00		61	1						
17:00		75	1						
18:00		93	1					1	
19:00		102	1					1	
20:00		100	1					1	
21:00		92	1					1	
22:00		80	1						
23:00		74	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	64	1					
01:00		56	1						
02:00		56	1						
03:00		59	1						
04:00		62	1						
05:00		64	1						
06:00		65	1						
07:00		72	1						
08:00		76	1						
09:00		74	1						
10:00		69	1						
11:00		72	1						
12:00		72	1						
13:00		71	1						
14:00		67	1						
15:00		64	1						
16:00		66	1						
17:00		80	1						
18:00		102	1						1
19:00		102	1						1
20:00		102	1						1
21:00		106	1						1
22:00		104	1						1
23:00		87	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	80	85	85	180	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	77	1					
01:00		74	1						
02:00		68	1						
03:00		66	1						
04:00		68	1						
05:00		70	1						
06:00		69	1						
07:00		76	1						
08:00		66					1		
09:00		62					1		
10:00		66					1		
11:00		66					1		
12:00		75					1		
13:00		77					1		
14:00		70					1		
15:00		67					1		
16:00		72					1		
17:00		74					1		
18:00		94					1	1	
19:00		113					1	1	
20:00		109					1	1	
21:00		103					1	1	
22:00		102	1				1		
23:00		87	1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	80	85	85	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
	Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	79					1	
01:00		73					1		
02:00		74					1		
03:00		70					1		
04:00		70					1		
05:00		71					1		
06:00		83					1		
07:00		94	1				1		
08:00		98	1				1		
09:00		83					1		
10:00		81					1		
11:00		83					1		
12:00		80					1		
13:00		75					1		
14:00		61					1		
15:00		60					1		
16:00		69					1		
17:00		74					1		
18:00		96	1				1		
19:00		107	1				1		
20:00		102	1				1		
21:00		95	1				1		
22:00		85	1				1		
23:00		75					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης