

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	0,855		1			
01:00		0,921		1				
02:00		0,949		1				
03:00		0,882		1				
04:00		0,867		1				
05:00		0,870		1				
06:00		0,913		1				
07:00		0,927		1				
08:00		0,852		1				
09:00		0,782		1				
10:00		0,689		1				
11:00		0,612		1				
12:00		0,636		1				
13:00		0,633		1				
14:00		0,600		1				
15:00		0,671		1				
16:00		0,769		1				
17:00		0,899	1	1				
18:00		1,100	1	1				
19:00		1,180	1	1				
20:00		1,223	1	1				
21:00		1,178	1	1				
22:00		1,066	1	1				
23:00		0,973	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	0,863		1			
01:00		0,790		1				
02:00		0,778		1				
03:00		0,742		1				
04:00		0,756		1				
05:00		0,857		1				
06:00		0,961		1				
07:00		0,951		1				
08:00		0,963		1				
09:00		0,946		1				
10:00		0,849		1				
11:00		0,815		1				
12:00		0,794		1				
13:00		0,823		1				
14:00		0,810		1				
15:00		0,764		1				
16:00		0,785		1				
17:00		0,922	1	1				
18:00		1,082	1	1				
19:00		1,232	1	1				
20:00		1,218	1	1				
21:00		1,213	1	1				
22:00		1,131	1	1				
23:00		0,944	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	0,865		1			
01:00		0,811		1				
02:00		0,776		1				
03:00		0,779		1				
04:00		0,763		1				
05:00		0,793		1				
06:00		0,823		1				
07:00		0,841		1				
08:00		0,787		1				
09:00		0,724		1				
10:00		0,818		1				
11:00		0,751		1				
12:00		0,735		1				
13:00		0,763		1				
14:00		0,717		1				
15:00		0,865		1				
16:00		0,896		1				
17:00		0,967	1	1				
18:00		1,161	1	1				
19:00		1,245	1	1				
20:00		1,179	1	1				
21:00		1,140	1	1				
22:00		1,081	1	1				
23:00		0,956	1	1				

Το διάστημα 19:52 με 20:02 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	0,867	1				
01:00		0,825	1					
02:00		0,783	1					
03:00		0,775	1					
04:00		0,745	1					
05:00		0,760	1					
06:00		0,785	1					
07:00		0,797	1					
08:00		0,896		1				
09:00		0,873		1				
10:00		0,802		1				
11:00		0,750		1				
12:00		0,755		1				
13:00		0,725		1				
14:00		0,736		1				
15:00		0,862		1				
16:00		0,887		1				
17:00		0,978	1	1				
18:00		1,116	1	1				
19:00		1,187	1	1				
20:00		1,224	1	1				
21:00		1,164	1	1				
22:00		1,081	1	1				
23:00		1,003	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	0,878		1			
01:00		0,803		1				
02:00		0,790		1				
03:00		0,756		1				
04:00		0,761		1				
05:00		0,792		1				
06:00		0,811		1				
07:00		0,831		1				
08:00		0,835		1				
09:00		0,876		1				
10:00		0,897		1				
11:00		0,877		1				
12:00		0,847		1				
13:00		0,811		1				
14:00		0,865		1				
15:00		0,930	1	1				
16:00		1,080	1	1				
17:00		1,211	1	1				
18:00		1,446	1	1				
19:00		1,547	1	1				
20:00		1,539	1	1				
21:00		1,387	1	1				
22:00		1,183	1	1				
23:00		1,060	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	0,973		1			
01:00		0,892		1				
02:00		0,854		1				
03:00		0,832		1				
04:00		0,815		1				
05:00		0,817		1				
06:00		0,871		1				
07:00		0,868		1				
08:00		0,872		1				
09:00		0,935	1	1				
10:00		0,982	1	1				
11:00		0,998	1	1				
12:00		1,012	1	1				
13:00		1,011	1	1				
14:00		0,861	1	1				
15:00		0,820	1	1				
16:00		0,870	1	1				
17:00		1,031	1	1				
18:00		1,195	1	1				
19:00		1,314	1	1				
20:00		1,312	1	1				
21:00		1,244	1	1				
22:00		1,167	1	1				
23:00		1,118	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	0,460	0,460
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G5	G8	G9
	Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	1,022	1	1			
01:00		0,947	1	1				
02:00		0,907		1				
03:00		0,875		1				
04:00		0,883		1				
05:00		0,868		1				
06:00		0,833		1				
07:00		0,913		1				
08:00		0,907		1				
09:00		0,866		1				
10:00		0,771		1				
11:00		0,768		1				
12:00		0,746		1				
13:00		0,714		1				
14:00		0,720		1				
15:00		0,768		1				
16:00		0,881		1				
17:00		0,996	1	1				
18:00		1,231	1	1				
19:00		1,368	1	1				
20:00		1,468	1	1				
21:00		1,407	1	1				
22:00		1,278	1	1				
23:00		1,172	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης