

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	0,115			1			
	01:00	0,104			1			
	02:00	0,099			1			
	03:00	0,097			1			
	04:00	0,100			1			
	05:00	0,102			1			
	06:00	0,107			1			
	07:00	0,099			1			
	08:00	0,110			1			
	09:00	0,115			1			
	10:00	0,102			1			
	11:00	0,109			1			
	12:00	0,120			1			
	13:00	0,119			1			
	14:00	0,120			1			
	15:00	0,115			1			
	16:00	0,115			1			
	17:00	0,118			1			
	18:00	0,148			1			
	19:00	0,151			1			
	20:00	0,135			1			
	21:00	0,139			1			
	22:00	0,131			1			
	23:00	0,119			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	0,107			1			
	01:00	0,100			1			
	02:00	0,092			1			
	03:00	0,089			1			
	04:00	0,090			1			
	05:00	0,092			1			
	06:00	0,100			1			
	07:00	0,109			1			
	08:00	0,126			1			
	09:00	0,115			1			
	10:00	0,111			1			
	11:00	0,123			1			
	12:00	0,149			1			
	13:00	0,145			1			
	14:00	0,151			1			
	15:00	0,146			1			
	16:00	0,158			1			
	17:00	0,154			1			
	18:00	0,176			1			
	19:00	0,187			1			
	20:00	0,180			1			
	21:00	0,175			1			
	22:00	0,160			1			
	23:00	0,146			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	0,138			1			
	01:00	0,128			1			
	02:00	0,122			1			
	03:00	0,125			1			
	04:00	0,121			1			
	05:00	0,126			1			
	06:00	0,143			1			
	07:00	0,145			1			
	08:00	0,138			1			
	09:00	0,140			1			
	10:00	0,141			1			
	11:00	0,142			1			
	12:00	0,159			1			
	13:00	0,138			1			
	14:00	0,105			1			
	15:00	0,105			1			
	16:00	0,104			1			
	17:00	0,116			1			
	18:00	0,126			1			
	19:00	0,140			1			
	20:00	0,133			1			
	21:00	0,130			1			
	22:00	0,123			1			
	23:00	0,118			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	0,101			1			
	01:00	0,094			1			
	02:00	0,089			1			
	03:00	0,088			1			
	04:00	0,087			1			
	05:00	0,097			1			
	06:00	0,099			1			
	07:00	0,116			1			
	08:00	0,123			1			
	09:00	0,122			1			
	10:00	0,102			1			
	11:00	0,112			1			
	12:00	0,121			1			
	13:00	0,113			1			
	14:00	0,112			1			
	15:00	0,111			1			
	16:00	0,116			1			
	17:00	0,112			1			
	18:00	0,120			1			
	19:00	0,136			1			
	20:00	0,125			1			
	21:00	0,143			1			
	22:00	0,127			1			
	23:00	0,114			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	0,105			1			
	01:00	0,094			1			
	02:00	0,088			1			
	03:00	0,092			1			
	04:00	0,098			1			
	05:00	0,097			1			
	06:00	0,100			1			
	07:00	0,105			1			
	08:00	0,110			1			
	09:00	0,112			1			
	10:00	0,106			1			
	11:00	0,110			1			
	12:00	0,118			1			
	13:00	0,135			1			
	14:00	0,126			1			
	15:00	0,134			1			
	16:00	0,118			1			
	17:00	0,140			1			
	18:00	0,153			1			
	19:00	0,160			1			
	20:00	0,151			1			
	21:00	0,145			1			
	22:00	0,135			1			
	23:00	0,122			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	0,110			1			
	01:00	0,102			1			
	02:00	0,099			1			
	03:00	0,098			1			
	04:00	0,090			1			
	05:00	0,096			1			
	06:00	0,112			1			
	07:00	0,100			1			
	08:00	0,108			1			
	09:00	0,115			1			
	10:00	0,117			1			
	11:00	0,122			1			
	12:00	0,127			1			
	13:00	0,135			1			
	14:00	0,131			1			
	15:00	0,115			1			
	16:00	0,126			1			
	17:00	0,135			1			
	18:00	0,148			1			
	19:00	0,166			1			
	20:00	0,154			1			
	21:00	0,156			1			
	22:00	0,137			1			
	23:00	0,129			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	0,113			1			
	01:00	0,108			1			
	02:00	0,105			1			
	03:00	0,111			1			
	04:00	0,109			1			
	05:00	0,103			1			
	06:00	0,109			1			
	07:00	0,133		1				
	08:00	0,135		1				
	09:00	0,137		1				
	10:00	0,128		1				
	11:00	0,129		1				
	12:00	0,136		1				
	13:00	0,120		1				
	14:00	0,123		1				
	15:00	0,139		1				
	16:00	0,144		1				
	17:00	0,158		1				
	18:00	0,171			1			
	19:00	0,190			1			
	20:00	0,194			1			
	21:00	0,181			1			
	22:00	0,172			1			
	23:00	0,160			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης