

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	180	
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	47			1			
02:00	45			1			
03:00	44			1			
04:00	43			1			
05:00	42			1			
06:00	43			1			
07:00	42			1			
08:00	40			1			
09:00	39			1			
10:00	37			1			
11:00	37			1			
12:00	38			1			
13:00	40			1			
14:00	41			1			
15:00	39			1			
16:00	39			1			
17:00	42			1			
18:00	47			1			
19:00	51			1			
20:00	52			1			
21:00	51			1			
22:00	49			1			
23:00	46			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	180	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	45			1			
02:00	44			1			
03:00	43			1			
04:00	42			1			
05:00	42			1			
06:00	42			1			
07:00	42			1			
08:00	39			1			
09:00	38			1			
10:00	37			1			
11:00	37			1			
12:00	37			1			
13:00	37			1			
14:00	38			1			
15:00	38			1			
16:00	38			1			
17:00	40			1			
18:00	45			1			
19:00	49			1			
20:00	52			1			
21:00	52			1			
22:00	49			1			
23:00	46			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	180	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	43			1			
02:00	42			1			
03:00	43			1			
04:00	41			1			
05:00	41			1			
06:00	41			1			
07:00	40			1			
08:00	38			1			
09:00	36			1			
10:00	35			1			
11:00	35			1			
12:00	33			1			
13:00	33			1			
14:00	33			1			
15:00	33			1			
16:00	34			1			
17:00	36			1			
18:00	41			1			
19:00	52			1			
20:00	50			1			
21:00	50			1			
22:00	49			1			
23:00	46			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	180	
Η Ε Ρ Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	41			1		
	01:00	42			1		
	02:00	41			1		
	03:00	41			1		
	04:00	41			1		
	05:00	41			1		
	06:00	40			1		
	07:00	40			1		
	08:00	37			1		
	09:00	36			1		
	10:00	35			1		
	11:00	34			1		
	12:00	33			1		
	13:00	32			1		
	14:00	33			1		
	15:00	33			1		
	16:00	35			1		
	17:00	38			1		
	18:00	43			1		
	19:00	51			1		
	20:00	50			1		
	21:00	49			1		
	22:00	46			1		
	23:00	43			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	180	
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	42			1			
02:00	42			1			
03:00	42			1			
04:00	41			1			
05:00	41			1			
06:00	41			1			
07:00	40			1			
08:00	38			1			
09:00	37			1			
10:00	35			1			
11:00	34			1			
12:00	34			1			
13:00	33			1			
14:00	34			1			
15:00	34			1			
16:00	38			1			
17:00	42			1			
18:00	46			1			
19:00	51			1			
20:00	51			1			
21:00	49			1			
22:00	46			1			
23:00	43			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	180	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	42			1		
	01:00	42			1		
	02:00	42			1		
	03:00	41			1		
	04:00	41			1		
	05:00	40			1		
	06:00	41			1		
	07:00	40			1		
	08:00	39			1		
	09:00	38			1		
	10:00	37			1		
	11:00	36			1		
	12:00	35			1		
	13:00	34			1		
	14:00	34			1		
	15:00	34			1		
	16:00	36			1		
	17:00	39			1		
	18:00	43			1		
	19:00	45			1		
	20:00	44			1		
	21:00	43			1		
	22:00	42			1		
	23:00	40			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης