

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	44		1		
01:00		47		1			
02:00		43		1			
03:00		45		1			
04:00		44		1			
05:00		40		1			
06:00		42		1			
07:00		38		1			
08:00		35		1			
09:00		28		1			
10:00		27		1			
11:00		25		1			
12:00		26		1			
13:00		28		1			
14:00		31		1			
15:00		45		1			
16:00		49		1			
17:00		59		1			
18:00		85		1			
19:00		90		1		1	
20:00		77		1			
21:00		74		1			
22:00		76		1			
23:00		61		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	57		1		
01:00		51		1			
02:00		53		1			
03:00		52		1			
04:00		53		1			
05:00		64		1			
06:00		54		1			
07:00		51		1			
08:00		56		1			
09:00		47		1			
10:00		43		1			
11:00		52		1			
12:00		43		1			
13:00		43		1			
14:00		54		1			
15:00		46		1			
16:00		43		1			
17:00		51		1			
18:00		61		1			
19:00		60		1			
20:00		62		1			
21:00		64		1			
22:00		59		1			
23:00		63		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	60		1			
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	01:00	45		1			
	02:00	55		1			
	03:00	63		1			
	04:00	58		1			
	05:00	62		1			
	06:00	64		1			
	07:00	51		1			
	08:00	47		1			
	09:00	52		1			
	10:00	43		1			
	11:00	41		1			
	12:00	31		1			
	13:00	25		1			
	14:00	42		1			
	15:00	32		1			
	16:00	27		1			
	17:00	29		1			
	18:00	35		1			
	19:00	43		1			
	20:00	42		1			
21:00	42		1				
22:00	40		1				
23:00	39		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	45		1		
01:00		43		1			
02:00		40		1			
03:00		38		1			
04:00		50		1			
05:00		41		1			
06:00		43		1			
07:00		41		1			
08:00		35		1			
09:00		28		1			
10:00		25		1			
11:00		29		1			
12:00		28		1			
13:00		30		1			
14:00		28		1			
15:00		29		1			
16:00		25		1			
17:00		32		1			
18:00		41		1			
19:00		59		1			
20:00		47		1			
21:00		43		1			
22:00		42		1			
23:00		39		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	40		1			
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	01:00	43		1			
	02:00	41		1			
	03:00	39		1			
	04:00	39		1			
	05:00	43		1			
	06:00	39		1			
	07:00	46		1			
	08:00	36		1			
	09:00	45		1			
	10:00	34		1			
	11:00	30		1			
	12:00	32		1			
	13:00	31		1			
	14:00	31		1			
	15:00	31		1			
	16:00	31		1			
	17:00	33		1			
	18:00	40		1			
	19:00	44		1			
	20:00	47		1			
21:00	45		1				
22:00	42		1				
23:00	41		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	48		1		
01:00		45		1			
02:00		40		1			
03:00		41		1			
04:00		40		1			
05:00		39		1			
06:00		40		1			
07:00		40		1			
08:00		34		1			
09:00		38		1			
10:00		36		1			
11:00		35		1			
12:00		33		1			
13:00		43		1			
14:00		36		1			
15:00		42		1			
16:00		39		1			
17:00		38		1			
18:00		43		1			
19:00		49		1			
20:00		50		1			
21:00		47		1			
22:00		44		1			
23:00		45		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	42		1		
01:00		45		1			
02:00		40		1			
03:00		42		1			
04:00		41		1			
05:00		41		1			
06:00		45		1			
07:00		48		1			
08:00		39		1			
09:00		37		1			
10:00		42		1			
11:00		38		1			
12:00		33		1			
13:00		34		1			
14:00		36		1			
15:00		34		1			
16:00		40		1			
17:00		43		1			
18:00		45		1			
19:00		48		1			
20:00		45		1			
21:00		49		1			
22:00		53		1			
23:00		47		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης