

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	44		1		
01:00		48		1			
02:00		43		1			
03:00		43		1			
04:00		44		1			
05:00		44		1			
06:00		42		1			
07:00		47		1			
08:00		46		1			
09:00		41		1			
10:00		41		1			
11:00		41		1			
12:00		35		1			
13:00		45		1			
14:00		42		1			
15:00		43		1			
16:00		44		1			
17:00		42		1			
18:00		46		1			
19:00		54		1			
20:00		56		1			
21:00		49		1			
22:00		46		1			
23:00		41		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	43		1		
01:00		53		1			
02:00		40		1			
03:00		38		1			
04:00		39		1			
05:00		41		1			
06:00		38		1			
07:00		38		1			
08:00		30		1			
09:00		28		1			
10:00		17		1			
11:00		22		1			
12:00		31		1			
13:00		47		1			
14:00		49		1			
15:00		33		1			
16:00		27		1			
17:00		29		1			
18:00		40		1			
19:00		51		1			
20:00		54		1			
21:00		49		1			
22:00		45		1			
23:00		44		1			

Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο από 10:23-11:30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	46		1		
01:00		46		1			
02:00		36		1			
03:00		38		1			
04:00		36		1			
05:00		36		1			
06:00		36		1			
07:00		45		1			
08:00		28			1		
09:00		27			1		
10:00		28			1		
11:00		31			1		
12:00		26			1		
13:00		29			1		
14:00		29			1		
15:00		29			1		
16:00		30			1		
17:00		33			1		
18:00		38			1		
19:00		46			1		
20:00		54			1		
21:00		56			1		
22:00		49			1		
23:00		44			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	43			1	
01:00		43			1		
02:00		38			1		
03:00		40			1		
04:00		38			1		
05:00		39			1		
06:00		38			1		
07:00		39			1		
08:00		37			1		
09:00		35			1		
10:00		38			1		
11:00		47			1		
12:00		31			1		
13:00		28			1		
14:00		28			1		
15:00		33			1		
16:00		40			1		
17:00		38			1		
18:00		37			1		
19:00		49			1		
20:00		47			1		
21:00		44			1		
22:00		44			1		
23:00		44			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	43			1		
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	01:00	44			1		
	02:00	39			1		
	03:00	48			1		
	04:00	38			1		
	05:00	40			1		
	06:00	37			1		
	07:00	34			1		
	08:00	33			1		
	09:00	31			1		
	10:00	30			1		
	11:00	33			1		
	12:00	27			1		
	13:00	25			1		
	14:00	36			1		
	15:00	32			1		
	16:00	29			1		
	17:00	31			1		
	18:00	37			1		
	19:00	54			1		
	20:00	43			1		
21:00	46			1			
22:00	48			1			
23:00	44			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	42			1		
	01:00	45			1		
	02:00	40			1		
	03:00	42			1		
	04:00	39			1		
	05:00	40			1		
	06:00	36			1		
	07:00	36			1		
	08:00	33			1		
	09:00	37			1		
	10:00	39			1		
	11:00	33			1		
	12:00	38			1		
	13:00	30			1		
	14:00	35			1		
	15:00	39			1		
	16:00	42			1		
	17:00	41			1		
	18:00	50			1		
	19:00	58			1		
	20:00	54			1		
	21:00	58			1		
	22:00	53			1		
23:00	50			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	44			1		
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	01:00	47			1		
	02:00	45			1		
	03:00	50			1		
	04:00	42			1		
	05:00	42			1		
	06:00	39			1		
	07:00	41			1		
	08:00	41			1		
	09:00	37			1		
	10:00	39			1		
	11:00	41			1		
	12:00	45			1		
	13:00	43			1		
	14:00	43			1		
	15:00	43			1		
	16:00	43			1		
	17:00	48			1		
	18:00	52			1		
	19:00	62			1		
	20:00	67			1		
21:00	58			1			
22:00	52			1			
23:00	49			1			

Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο από 08:00-13:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης