

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	45			1	
01:00		46			1		
02:00		48			1		
03:00		43			1		
04:00		40			1		
05:00		39			1		
06:00		40			1		
07:00		40			1		
08:00		40			1		
09:00		47			1		
10:00		41			1		
11:00		42			1		
12:00		44			1		
13:00		37			1		
14:00		39			1		
15:00		39			1		
16:00		39			1		
17:00		41			1		
18:00		50			1		
19:00		56			1		
20:00		57			1		
21:00		53			1		
22:00		50			1		
23:00		51			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	43			1		
	01:00	45			1		
	02:00	39			1		
	03:00	39			1		
	04:00	39			1		
	05:00	37			1		
	06:00	35			1		
	07:00	34			1		
	08:00	38			1		
	09:00	40			1		
	10:00	37			1		
	11:00	51			1		
	12:00	40			1		
	13:00	38			1		
	14:00	41			1		
	15:00	35			1		
	16:00	45			1		
	17:00	46			1		
	18:00	49			1		
	19:00	59			1		
	20:00	56			1		
	21:00	56			1		
	22:00	54			1		
23:00	51			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	51			1		
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	01:00	45			1		
	02:00	44			1		
	03:00	43			1		
	04:00	42			1		
	05:00	44			1		
	06:00	41			1		
	07:00	41			1		
	08:00	41			1		
	09:00	44			1		
	10:00	39			1		
	11:00	38			1		
	12:00	50			1		
	13:00	36			1		
	14:00	38			1		
	15:00	38			1		
	16:00	41			1		
	17:00	47			1		
	18:00	50			1		
	19:00	57			1		
	20:00	51			1		
21:00	48			1			
22:00	56			1			
23:00	47			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	43			1		
	01:00	43			1		
	02:00	50			1		
	03:00	46			1		
	04:00	37			1		
	05:00	40			1		
	06:00	36			1		
	07:00	39			1		
	08:00	38			1		
	09:00	39			1		
	10:00	30			1		
	11:00	11			1		
	12:00	32			1		
	13:00	26			1		
	14:00	27			1		
	15:00	28			1		
	16:00	38			1		
	17:00	41			1		
	18:00	43			1		
	19:00	50			1		
	20:00	50			1		
	21:00	49			1		
	22:00	47			1		
23:00	40			1			

Στο διάστημα 11:05-11:50 σημειώθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή προς ε

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	38			1		
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	01:00	39			1		
	02:00	37			1		
	03:00	37			1		
	04:00	35			1		
	05:00	41			1		
	06:00	34			1		
	07:00	32			1		
	08:00	30			1		
	09:00	31			1		
	10:00	38			1		
	11:00	28			1		
	12:00	27			1		
	13:00	27			1		
	14:00	26			1		
	15:00	28			1		
	16:00	33			1		
	17:00	34			1		
	18:00	39			1		
	19:00	53			1		
	20:00	55			1		
21:00	50			1			
22:00	42			1			
23:00	39			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	36			1		
	01:00	37			1		
	02:00	35			1		
	03:00	34			1		
	04:00	33			1		
	05:00	35			1		
	06:00	30			1		
	07:00	31			1		
	08:00	29			1		
	09:00	37			1		
	10:00	39			1		
	11:00	30			1		
	12:00	27			1		
	13:00	31			1		
	14:00	32			1		
	15:00	36			1		
	16:00	34			1		
	17:00	39			1		
	18:00	40			1		
	19:00	48			1		
	20:00	51			1		
	21:00	51			1		
	22:00	48			1		
	23:00	44			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ ΗΖ
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	57			1		
	01:00	45			1		
	02:00	40			1		
	03:00	42			1		
	04:00	39			1		
	05:00	40			1		
	06:00	37			1		
	07:00	34			1		
	08:00	30			1		
	09:00	32			1		
	10:00	35			1		
	11:00	38			1		
	12:00	39			1		
	13:00	51			1		
	14:00	39			1		
	15:00	36			1		
	16:00	44			1		
	17:00	40			1		
	18:00	39			1		
	19:00	47			1		
	20:00	50			1		
	21:00	49			1		
	22:00	42			1		
	23:00	43			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης