

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 6/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,75	1,16	0,48	1,11	1									0,83	0,83
	01:00	2,42	1,18	0,52	0,72	1									0,82	0,82
	02:00	2,25	1,24	0,69	0,31	1									0,93	0,93
	03:00	2,20	1,18	0,72	0,30	1									0,75	0,92
	04:00	2,13	1,18	0,65	0,30	1									0,69	0,89
	05:00	2,18	1,21	0,66	0,30	1									0,69	0,92
	06:00	2,37	1,42	0,65	0,30	1									0,72	0,98
	07:00	2,74	1,45	0,47	0,82	1									0,73	0,95
	08:00	2,54	1,12	0,44	0,98	1									0,66	0,84
	09:00	2,76	1,42	0,43	0,91	1									0,46	0,87
	10:00	2,97	1,20	0,57	1,20	1									0,75	0,90
	11:00	2,80	1,25	0,45	1,10	1									0,59	0,90
	12:00	2,67	1,15	0,41	1,10	1									0,59	0,86
	13:00	2,67	1,44	0,41	0,81	1									0,43	0,93
	14:00	2,14	1,17	0,39	0,58	1									0,42	0,67
	15:00	2,75	1,45	0,57	0,74	1									0,85	0,86
	16:00	2,93	1,42	0,71	0,80	1									0,91	0,91
	17:00	3,22	1,22	0,74	1,27	1									0,86	0,86
	18:00	3,71	1,49	0,82	1,41	1									0,94	0,95
	19:00	3,93	1,22	0,76	1,95	1									0,96	0,96
	20:00	3,90	1,10	0,90	1,91	1									0,97	0,98
	21:00	3,72	1,12	0,80	1,80	1									0,96	0,96
	22:00	3,49	1,10	0,64	1,75	1									0,73	0,93
	23:00	3,11	1,07	0,67	1,36	1									0,69	0,93

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης