

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 7/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,80	1,33	0,65	0,82	1									0,69	0,97
	01:00	2,51	1,49	0,59	0,44	1									0,69	0,98
	02:00	2,31	1,63	0,65	0,03	1									0,69	0,98
	03:00	2,24	1,55	0,66	0,03	1									0,69	0,97
	04:00	2,16	1,48	0,65	0,02	1									0,69	0,95
	05:00	2,17	1,48	0,65	0,04	1									0,69	0,95
	06:00	2,29	1,33	0,65	0,31	1									0,68	0,97
	07:00	2,48	1,34	0,60	0,54	1									0,61	0,96
	08:00	2,72	1,35	0,60	0,78	1									0,61	0,98
	09:00	2,81	1,35	0,62	0,84	1									0,63	0,97
	10:00	2,80	1,19	0,66	0,94	1									0,67	0,95
	11:00	2,75	1,24	0,66	0,84	1									0,67	0,96
	12:00	2,69	1,29	0,66	0,74	1									0,67	0,97
	13:00	2,78	1,33	0,70	0,74	1									0,71	0,98
	14:00	2,82	1,27	0,71	0,84	1									0,71	0,98
	15:00	2,73	1,18	0,71	0,84	1									0,71	0,96
	16:00	2,88	1,14	0,71	1,04	1									0,71	0,95
	17:00	3,19	1,27	0,71	1,21	1									0,71	0,97
	18:00	3,71	1,32	0,77	1,62	1									0,77	0,97
	19:00	4,02	1,04	0,97	2,00	1									0,98	0,98
	20:00	4,01	1,10	0,96	1,95	1									0,98	0,98
	21:00	3,85	1,07	0,98	1,79	1									0,98	0,98
	22:00	3,55	1,19	0,95	1,40	1									0,98	0,98
	23:00	3,22	1,18	0,84	1,20	1									0,97	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης