

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 8/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,88	1,28	0,79	0,81	1									0,98	0,97
	01:00	2,54	1,37	0,75	0,41	1									0,98	0,99
	02:00	2,36	1,74	0,61	0,01	1									0,98	0,98
	03:00	2,24	1,67	0,57	0,00	1									0,96	0,96
	04:00	2,22	1,59	0,63	0,00	1									0,95	0,95
	05:00	2,26	1,48	0,78	0,00	1									0,97	0,97
	06:00	2,30	1,23	0,63	0,44	1									0,64	0,91
	07:00	2,45	1,35	0,60	0,50	1									0,60	0,97
	08:00	2,53	1,28	0,59	0,66	1									0,60	0,93
	09:00	2,60	1,36	0,54	0,70	1									0,60	0,95
	10:00	2,56	1,23	0,52	0,81	1									0,60	0,91
	11:00	2,58	1,13	0,45	1,00			1							0,47	0,80
	12:00	2,59	1,15	0,54	0,90			1							0,54	0,90
	13:00	2,66	1,24	0,62	0,80			1							0,63	0,97
	14:00	2,68	1,18	0,70	0,80			1							0,70	0,97
	15:00	2,68	0,86	0,92	0,90			1							0,94	0,93
	16:00	2,76	1,05	0,95	0,76			1							0,96	0,96
	17:00	2,98	1,29	0,97	0,72			1							0,99	0,99
	18:00	3,51	1,17	0,97	1,37			1							0,98	0,98
	19:00	4,03	1,17	0,98	1,88			1							0,99	0,99
	20:00	3,96	1,23	0,95	1,78			1							0,99	0,99
	21:00	3,80	1,18	0,91	1,71			1							0,99	0,99
	22:00	3,55	1,02	0,82	1,71			1							0,88	0,97
	23:00	3,21	1,15	0,73	1,34			1							0,79	0,97

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης