

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 1/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,21	1,46	0,62	1,12	1									0,74	0,98
	01:00	2,90	1,58	0,61	0,71	1									0,74	0,98
	02:00	2,68	1,41	0,61	0,65	1									0,74	0,98
	03:00	2,56	1,53	0,71	0,31	1									0,74	0,98
	04:00	2,48	1,45	0,73	0,30	1									0,74	0,99
	05:00	2,47	1,42	0,73	0,32	1									0,74	0,99
	06:00	2,59	1,53	0,73	0,32	1									0,74	0,99
	07:00	2,85	1,43	0,73	0,69	1									0,74	0,99
	08:00	3,09	1,35	0,73	1,00	1									0,74	0,98
	09:00	3,31	1,28	0,73	1,30	1									0,74	0,98
	10:00	3,28	1,36	0,70	1,21	1									0,74	0,99
	11:00	3,31	1,41	0,69	1,21	1									0,74	0,99
	12:00	3,30	1,37	0,72	1,21	1									0,74	0,99
	13:00	3,34	1,41	0,73	1,20	1									0,74	0,99
	14:00	3,33	1,39	0,74	1,20	1									0,74	0,98
	15:00	3,25	1,28	0,76	1,21	1									0,77	0,98
	16:00	3,28	1,25	0,76	1,26	1									0,77	0,97
	17:00	3,53	1,36	0,76	1,40	1									0,77	0,99
	18:00	4,04	1,56	0,76	1,72	1									0,77	0,99
	19:00	4,43	1,62	0,78	2,03	1									0,78	0,99
	20:00	4,40	1,51	0,78	2,11	1									0,78	0,99
	21:00	4,25	1,52	0,82	1,91	1									0,82	0,99
	22:00	3,95	1,17	0,87	1,91	1	1,17								0,87	0,96
	23:00	3,52	1,28	0,86	1,39	1									0,87	0,97

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης