

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 10/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,95	1,80	0,34	0,82			1			1				0,85	0,85
	01:00	2,66	1,85	0,23	0,58			1			1				0,74	0,74
	02:00	2,44	1,73	0,11	0,60			1			1				0,61	0,62
	03:00	2,34	1,84	0,09	0,41			1			1				0,57	0,57
	04:00	2,30	1,75	0,15	0,40			1			1				0,56	0,57
	05:00	2,35	1,79	0,16	0,40			1			1				0,60	0,61
	06:00	2,50	1,78	0,11	0,61			1			1				0,71	0,71
	07:00	2,82	1,41	0,06	1,36			1							0,80	0,80
	08:00	2,80	1,27	0,03	1,50			1							0,75	0,75
	09:00	2,65	1,09	0,06	1,50			1							0,69	0,69
	10:00	2,53	1,15	0,03	1,36			1							0,68	0,68
	11:00	2,46	1,12	0,03	1,30			1							0,66	0,67
	12:00	2,47	1,09	0,05	1,32			1							0,65	0,65
	13:00	2,48	1,07	0,10	1,30			1							0,68	0,68
	14:00	2,53	1,07	0,16	1,30			1							0,70	0,70
	15:00	2,65	1,34	0,11	1,20			1							0,78	0,79
	16:00	2,73	1,44	0,10	1,20			1							0,82	0,82
	17:00	3,01	1,61	0,07	1,33			1							0,88	0,88
	18:00	3,62	1,56	0,14	1,92			1							0,90	0,91
	19:00	4,10	1,47	0,14	2,49			1							0,90	0,90
	20:00	4,11	1,56	0,05	2,50			1							0,90	0,90
	21:00	3,96	1,24	0,22	2,50			1							0,86	0,86
	22:00	3,64	1,15	0,20	2,28			1							0,82	0,82
	23:00	3,30	1,30	0,22	1,77			1							0,85	0,85

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης