

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 12/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,76	2,06	0,29	0,41			1			1				0,80	0,80
	01:00	2,47	2,10	0,36	0,01			1			1				0,77	0,77
	02:00	2,35	2,05	0,30	0,00			1			1	1			0,37	0,33
	03:00	2,24	1,69	0,54	0,00			1			1				0,76	0,78
	04:00	2,21	1,77	0,44	0,00			1			1				0,78	0,78
	05:00	2,27	1,84	0,43	0,00			1			1				0,79	0,79
	06:00	2,39	1,93	0,46	0,00			1			1				0,83	0,83
	07:00	2,70	1,98	0,37	0,35			1			1				0,81	0,81
	08:00	2,64	1,93	0,31	0,40			1			1				0,65	0,61
	09:00	2,59	1,74	0,27	0,59	1									0,88	0,95
	10:00	2,60	1,75	0,24	0,60	1									0,98	0,98
	11:00	2,44	1,58	0,17	0,70	1									0,64	0,64
	12:00	2,47	1,65	0,17	0,65	1					1				0,72	0,68
	13:00	2,53	1,58	0,24	0,70			1			1				0,59	0,53
	14:00	2,68	1,48	0,50	0,70			1							0,89	0,90
	15:00	2,66	1,32	0,64	0,70			1							0,98	0,98
	16:00	2,74	1,16	0,88	0,70			1							0,99	0,99
	17:00	3,09	1,48	0,91	0,70			1							0,99	0,99
	18:00	3,57	1,86	0,82	0,90			1			1				0,99	0,99
	19:00	3,91	1,87	0,75	1,29			1			1				0,98	0,98
	20:00	4,02	1,98	0,64	1,40			1			1				0,98	0,98
	21:00	3,81	1,88	0,62	1,31			1			1				0,96	0,96
	22:00	3,59	1,88	0,60	1,10			1			1				0,94	0,94
	23:00	3,18	2,08	0,49	0,61				1			1				0,95

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της μονάδας G3 από τις 02:08 - 02:54.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης