

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή 13/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,75	1,94	0,41	0,40			1			1				0,89	0,89
	01:00	2,47	1,97	0,49	0,01			1			1				0,83	0,83
	02:00	2,29	1,83	0,46	0,00			1			1				0,76	0,75
	03:00	2,17	1,74	0,43	0,00			1			1				0,66	0,65
	04:00	2,16	1,82	0,34	0,00			1			1				0,65	0,65
	05:00	2,22	1,93	0,30	0,00			1			1				0,71	0,71
	06:00	2,41	2,18	0,23	0,00			1			1				0,75	0,74
	07:00	2,68	2,51	0,16	0,01			1			1	1			0,48	0,47
	08:00	2,66	2,47	0,19	0,00			1			1	1			0,46	0,46
	09:00	2,57	2,18	0,21	0,18			1			1	1			0,44	0,43
	10:00	2,52	1,95	0,16	0,41			1			1				0,53	0,62
	11:00	2,49	2,08	0,00	0,40			1			1				0,00	0,53
	12:00	2,44	2,04	0,00	0,40			1			1				0,00	0,47
	13:00	2,51	1,97	0,00	0,54			1			1				0,00	0,49
	14:00	2,58	1,87	0,02	0,70			1			1				0,01	0,51
	15:00	2,63	1,68	0,25	0,70	1					1				0,34	0,65
	16:00	2,78	1,57	0,51	0,70	1									0,96	0,96
	17:00	3,11	1,84	0,47	0,80	1									0,99	0,99
	18:00	3,56	1,88	0,59	1,09	1									0,99	0,99
	19:00	3,90	2,02	0,58	1,30	1					1				0,99	0,99
	20:00	3,89	2,00	0,59	1,30	1					1				0,98	0,98
	21:00	3,74	1,94	0,50	1,30	1					1				0,95	0,95
	22:00	3,44	2,31	0,42	0,71	1					1				0,98	0,99
	23:00	3,14	2,34	0,40	0,41	1						1			0,99	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες της ΔΕΗ από τις 11:00 - 15:31.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης