

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 14/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,79	2,11	0,27	0,40	1					1				0,90	0,90
	01:00	2,54	2,23	0,30	0,01	1					1				0,88	0,88
	02:00	2,34	1,99	0,35	0,01	1					1				0,82	0,82
	03:00	2,27	1,92	0,34	0,01	1									0,79	0,79
	04:00	2,20	1,76	0,44	0,01	1									0,77	0,77
	05:00	2,20	1,69	0,50	0,01	1									0,77	0,77
	06:00	2,32	1,67	0,64	0,01	1									0,81	0,81
	07:00	2,56	1,86	0,69	0,01	1									0,89	0,90
	08:00	2,73	2,08	0,65	0,01	1					1				0,95	0,95
	09:00	2,74	2,13	0,62	0,00	1					1				0,96	0,96
	10:00	2,79	2,06	0,72	0,01	1					1				0,97	0,96
	11:00	2,73	2,12	0,60	0,01	1					1				0,95	0,93
	12:00	2,82	1,77	0,70	0,35	1					1				0,94	0,93
	13:00	2,84	1,24	0,96	0,64	1									0,98	0,98
	14:00	2,91	1,23	0,98	0,70	1									0,98	0,98
	15:00	2,90	1,22	0,98	0,70	1									0,98	0,98
	16:00	3,10	1,41	0,98	0,70	1									0,99	0,99
	17:00	3,43	1,55	0,98	0,90	1									0,99	0,99
	18:00	3,82	1,64	0,98	1,20	1									0,99	0,99
	19:00	4,19	1,91	0,98	1,30	1						1			0,99	0,99
	20:00	4,10	1,82	0,98	1,30	1									0,99	0,99
	21:00	3,95	1,66	0,98	1,30	1									0,99	0,99
	22:00	3,62	1,70	0,91	1,02	1									0,91	0,99
	23:00	3,31	1,77	0,83	0,71	1									0,84	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 22:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης