

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 15/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,94	1,61	0,83	0,49	1									0,84	0,98
	01:00	2,60	1,77	0,82	0,00	1									0,84	0,94
	02:00	2,38	1,55	0,83	0,01	1									0,83	0,89
	03:00	2,29	1,49	0,80	0,00	1									0,80	0,84
	04:00	2,26	1,48	0,79	0,00	1									0,79	0,82
	05:00	2,30	1,53	0,77	0,00	1									0,80	0,83
	06:00	2,36	1,54	0,82	0,00	1									0,82	0,84
	07:00	2,62	1,75	0,86	0,01	1									0,87	0,94
	08:00	2,82	1,95	0,87	0,01	1							1		0,87	0,98
	09:00	2,86	1,99	0,87	0,01	1							1		0,87	0,98
	10:00	2,91	2,02	0,87	0,02	1							1		0,87	0,98
	11:00	2,97	2,09	0,86	0,01	1							1		0,87	0,99
	12:00	3,06	2,18	0,86	0,02	1							1		0,87	0,99
	13:00	3,18	1,95	0,86	0,37	1							1		0,87	0,99
	14:00	3,18	1,65	0,86	0,67	1							1		0,87	0,98
	15:00	3,10	1,52	0,86	0,72	1									0,87	0,99
	16:00	3,15	1,57	0,86	0,72	1									0,87	0,99
	17:00	3,49	1,70	0,86	0,92	1									0,87	0,99
	18:00	3,89	1,80	0,86	1,23	1									0,87	0,99
	19:00	4,28	2,09	0,86	1,32	1							1		0,87	0,99
	20:00	4,18	2,01	0,85	1,31	1							1		0,87	0,99
	21:00	4,00	1,81	0,87	1,32	1							1		0,87	0,99
	22:00	3,75	2,16	0,86	0,72	1							1		0,87	0,99
	23:00	3,27	2,00	0,86	0,41	1							1		0,87	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης