

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 16/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,83	2,14	0,69	0,01	1						1			0,87	0,97
	01:00	2,51	2,08	0,42	0,01	1						1			0,86	0,92
	02:00	2,32	1,98	0,33	0,01	1						1			0,36	0,81
	03:00	2,26	1,88	0,39	0,00	1						1			0,41	0,77
	04:00	2,22	1,55	0,67	0,00	1									0,78	0,85
	05:00	2,24	1,50	0,74	0,00	1									0,78	0,85
	06:00	2,50	1,78	0,71	0,00	1									0,79	0,92
	07:00	2,85	2,11	0,74	0,00	1						1			0,79	0,98
	08:00	2,93	2,20	0,72	0,01	1						1			0,79	0,99
	09:00	2,88	2,21	0,67	0,01	1						1			0,79	0,98
	10:00	2,72	2,10	0,62	0,00	1						1			0,79	0,96
	11:00	2,61	2,00	0,61	0,00	1						1			0,79	0,94
	12:00	2,61	1,96	0,64	0,01	1									0,79	0,94
	13:00	2,70	2,00	0,69	0,01	1									0,79	0,96
	14:00	2,75	2,23	0,51	0,01	1						1			0,79	0,97
	15:00	2,69	2,22	0,46	0,01	1						1			0,79	0,96
	16:00	2,91	1,92	0,63	0,36	1									0,79	0,98
	17:00	3,19	1,92	0,63	0,65	1									0,79	0,99
	18:00	3,68	1,89	0,71	1,09	1									0,79	0,99
	19:00	4,16	2,03	0,73	1,40	1						1			0,79	0,99
	20:00	4,30	2,02	0,78	1,50	1						1			0,79	0,99
	21:00	4,15	1,92	0,73	1,50	1						1			0,79	0,99
	22:00	3,73	1,84	0,78	1,11	1									0,79	0,99
	23:00	3,33	1,84	0,78	0,71	1									0,79	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Πλύσιμο της G1 από τις 02:00 - 03:50. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης