

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 17/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,94	1,73	0,75	0,45	1									0,79	0,98
	01:00	2,64	1,87	0,77	0,00	1									0,79	0,95
	02:00	2,42	1,64	0,78	0,00	1									0,78	0,90
	03:00	2,28	1,49	0,78	0,01	1									0,78	0,87
	04:00	2,25	1,55	0,71	0,00	1									0,78	0,86
	05:00	2,26	1,55	0,71	0,00	1									0,78	0,86
	06:00	2,41	1,70	0,71	0,01	1									0,78	0,90
	07:00	2,77	2,22	0,55	0,00	1						1			0,78	0,97
	08:00	2,78	2,43	0,34	0,01	1						1			0,78	0,97
	09:00	2,77	2,66	0,11	0,00	1						1			0,78	0,96
	10:00	2,85	2,78	0,06	0,00	1						1			0,77	0,92
	11:00	2,86	2,84	0,03	0,00	1						1	1		0,70	0,73
	12:00	3,04	3,04	0,00	0,00	1						1	1		0,77	0,86
	13:00	3,14	3,14	0,00	0,00	1							1		0,78	0,93
	14:00	3,26	3,26	0,00	0,00	1							1		0,78	0,98
	15:00	3,26	3,26	0,00	0,00	1							1		0,78	0,98
	16:00	3,37	3,37	0,00	0,00	1							1		0,79	0,99
	17:00	3,60	3,50	0,00	0,09	1							1		0,98	0,98
	18:00	4,02	3,15	0,01	0,86	1						1	1		0,91	0,91
	19:00	4,38	3,68	0,01	0,69	1						1	1		0,87	0,98
	20:00	4,32	3,66	0,06	0,60	1							1		0,10	0,99
	21:00	4,11	3,50	0,04	0,57	1							1		0,10	0,92
	22:00	3,81	1,90	0,00	1,91	1									0,35	0,96
	23:00	3,35	1,85	0,01	1,49	1									0,49	0,98

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Δοκιμαστική λειτουργία μονάδας G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης