

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 18/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,90	1,77	0,00	1,13	1									0,49	0,98
	01:00	2,60	2,21	0,01	0,38	1							1		0,49	0,90
	02:00	2,40	2,34	0,05	0,01	1							1		0,49	0,84
	03:00	2,29	2,24	0,05	0,00	1							1		0,49	0,78
	04:00	2,23	2,19	0,04	0,00	1							1		0,49	0,72
	05:00	2,27	2,18	0,09	0,00	1							1		0,49	0,75
	06:00	2,46	2,30	0,17	0,00	1							1		0,49	0,86
	07:00	2,89	2,76	0,13	0,01	1							1		0,49	0,98
	08:00	3,11	3,03	0,07	0,00	1		1							0,49	0,78
	09:00	3,18	3,13	0,04	0,00	1								1	0,49	0,89
	10:00	3,08	3,03	0,05	0,00	1								1	0,49	0,82
	11:00	3,25	3,20	0,04	0,01	1								1	0,49	0,97
	12:00	3,37	3,35	0,01	0,01	1								1	0,49	0,98
	13:00	3,47	3,45	0,02	0,00	1								1	0,49	0,99
	14:00	3,37	3,30	0,07	0,00	1								1	0,49	0,99
	15:00	3,55	3,46	0,09	0,00	1								1	0,72	0,99
	16:00	3,78	3,36	0,06	0,35	1								1	0,98	0,98
	17:00	3,94	2,87	0,01	1,05	1								1	0,81	0,81
	18:00	4,27	2,89	0,08	1,30	1								1	0,87	0,87
	19:00	4,46	2,18	0,49	1,79	1							1		0,94	0,94
	20:00	4,41	1,78	0,64	1,99	1									0,98	0,98
	21:00	4,18	1,64	0,63	1,90	1									0,99	0,99
	22:00	3,77	1,57	0,68	1,52	1									0,98	0,98
	23:00	3,32	2,24	0,64	0,44	1							1		0,98	0,99

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Εργασίες δοκιμών μονάδας G8 μέχρι τις 15:28.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης