

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 2/3/2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,00	1,28	0,85	0,87	1									0,87	0,98
	01:00	2,69	1,25	0,74	0,71	1									0,87	0,98
	02:00	2,51	1,29	0,57	0,65	1									0,87	0,93
	03:00	2,41	1,46	0,63	0,32	1									0,87	0,98
	04:00	2,34	1,28	0,77	0,30	1									0,87	0,98
	05:00	2,39	1,38	0,71	0,30	1									0,87	0,98
	06:00	2,63	1,49	0,84	0,30	1									0,87	0,99
	07:00	3,00	1,49	0,78	0,72	1									0,87	0,99
	08:00	3,07	1,32	0,75	0,99	1									0,87	0,98
	09:00	3,04	1,40	0,64	1,00	1									0,87	0,98
	10:00	2,94	1,32	0,62	1,01	1									0,87	0,97
	11:00	2,95	1,31	0,64	1,00	1									0,87	0,96
	12:00	2,78	1,09	0,69	1,00	1									0,72	0,92
	13:00	2,79	1,11	0,68	1,00	1									0,69	0,91
	14:00	2,78	1,10	0,68	1,00	1									0,69	0,92
	15:00	2,82	1,14	0,68	1,00	1									0,69	0,94
	16:00	3,03	1,28	0,68	1,06	1									0,69	0,97
	17:00	3,37	1,28	0,68	1,41	1									0,69	0,97
	18:00	3,93	1,46	0,68	1,79	1									0,69	0,98
	19:00	4,39	1,62	0,68	2,09	1									0,69	0,99
	20:00	4,46	1,77	0,39	2,30	1									0,69	0,98
	21:00	4,22	1,63	0,09	2,51	1									0,69	0,94
	22:00	3,95	1,72	0,03	2,21	1									0,69	0,94
	23:00	3,55	1,32	0,03	2,20	1									0,72	0,82

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης