

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 20/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,06	2,18	0,86	0,03	1					1				0,99	0,99
	01:00	2,71	1,86	0,84	0,01	1					1				0,95	0,95
	02:00	2,51	1,62	0,86	0,03	1									0,88	0,88
	03:00	2,40	1,59	0,79	0,03	1									0,84	0,84
	04:00	2,38	1,58	0,78	0,02	1									0,83	0,83
	05:00	2,41	1,55	0,83	0,03	1									0,85	0,84
	06:00	2,60	1,68	0,90	0,02	1									0,90	0,91
	07:00	3,16	2,15	0,98	0,03	1							1		0,99	0,99
	08:00	3,47	2,45	0,98	0,04	1							1		0,99	0,99
	09:00	3,62	2,26	0,98	0,38	1						1	1		0,99	0,99
	10:00	3,69	2,27	0,98	0,44	1						1			0,99	0,99
	11:00	3,72	2,30	0,98	0,44	1						1			0,99	0,99
	12:00	3,87	2,35	0,98	0,54	1						1	1		0,99	0,99
	13:00	4,13	2,51	0,98	0,64	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,19	2,66	0,98	0,55	1						1			0,99	0,99
	15:00	4,22	2,59	0,98	0,65	1						1			0,99	0,99
	16:00	4,17	2,25	0,98	0,94	1						1			0,99	0,99
	17:00	4,38	2,30	0,98	1,10	1						1	1		0,99	0,99
18:00	4,68	2,25	0,98	1,44	1							1		0,99	0,99	
19:00	4,82	2,19	0,98	1,65	1		1							0,99	0,99	
20:00	4,75	2,22	0,98	1,55	1							1		0,99	0,99	
21:00	4,43	2,09	0,98	1,35	1							1		0,99	0,99	
22:00	4,11	2,07	0,98	1,06	1							1		0,99	0,99	
23:00	3,68	2,24	0,98	0,46	1							1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης