

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 21/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,26	1,83	0,98	0,45	1						1			0,99	0,99
	01:00	2,93	1,62	0,96	0,36	1									0,98	0,98
	02:00	2,64	1,88	0,72	0,04	1						1			0,93	0,90
	03:00	2,52	1,52	0,95	0,05	1									0,96	0,87
	04:00	2,46	1,43	0,98	0,05	1									0,98	0,83
	05:00	2,47	1,43	0,98	0,05	1									0,98	0,79
	06:00	2,57	1,54	0,98	0,05	1									0,98	0,81
	07:00	2,89	1,55	0,98	0,36	1									0,98	0,87
	08:00	3,45	2,07	0,98	0,39	1							1		0,98	0,97
	09:00	3,82	2,19	0,98	0,64	1							1		0,98	0,98
	10:00	4,00	2,48	0,98	0,55	1							1		0,98	0,99
	11:00	4,12	2,59	0,98	0,55	1							1		0,98	0,99
	12:00	4,26	2,34	0,98	0,93	1							1		0,98	0,99
	13:00	4,14	2,21	0,98	0,94	1							1		0,98	0,98
	14:00	4,27	2,35	0,98	0,94	1							1		0,98	0,99
	15:00	4,22	2,30	0,98	0,94	1							1		0,98	0,99
	16:00	4,18	2,15	0,98	1,06	1							1		0,98	0,97
	17:00	4,37	2,05	0,98	1,34	1							1		0,98	0,97
18:00	4,61	1,89	0,98	1,73	1							1		0,98	0,94	
19:00	4,79	1,96	0,98	1,85	1							1		0,98	0,96	
20:00	4,69	1,86	0,98	1,85	1							1		0,98	0,94	
21:00	4,43	1,60	0,98	1,85	1									0,98	0,97	
22:00	4,18	1,64	0,98	1,56	1									0,98	0,98	
23:00	3,72	1,50	0,98	1,25	1									0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης